

Bydgoszcz, 02.10.2017r.
WIM.271.2.100.2017

Dotyczy: zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych (w zakresie I etapu) polegających na budowie placu zabaw przy ul. Trybowskiego w Bydgoszczy, na dz. o nr ew. 25/5, 26/12 obr. 389.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawcy wpłynęły kolejne 4 pytania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1: Na zdjęciu piaskownica wygląda na wykonaną z drewna a opis nawiązuje do tworzywa; proszę o informację z czego ma być wykonana piaskownica?

Odpowiedź Zamawiającego:

Piaskownicę należy wykonać z tworzywa barwionego w masie np. HDPE, HPL grubości min. 40 mm dzięki czemu jest wandaloodporna.

Pytanie 2: Czy słupki do siatkówki plażowej mogą być wykonane z słupka fi 76 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza konstrukcję słupków do siatkówki plażowej wykonanych z rury fi 88,9x 3,2 mm z tolerancją wymiarów +/- 10% w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Ponadto zestaw słupków z miejscem dla sędziego do gry w siatkówkę, zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego, musi posiadać certyfikat zgodności z normami PN-EN 1271, PN-EN 1176.

Pytanie 3: Regulamin: czy dopuszczają Państwo co do konstrukcji regulaminu takich samych rozwiązań technologicznych jak w zestawie zabawowym (*konstrukcja z drewna klejonego 95x95 mm; 5 warstwowe, daszek z płyty HDPE*), aby regulamin nawiązywał wizualnie do urządzeń, wszystko by było spójne?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza konstrukcję regulaminu o takich samych rozwiązaniach technologicznych jak w zestawie zabawowym (*konstrukcja z drewna klejonego 95x95 mm; min. 4 warstwowe, daszek z płyty HDPE o gr. min. 18 mm*).

Pytanie 4: Ławka betonowa z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego – czy listwy mają być wykonane z płyty HDPE (tworzyw sztucznie barwione w masie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Listwy ławki betonowej należy wykonać z ekologicznego materiału barwionego w masie np. HDPE (w kolorze zielonym) – zgodnie z opisem technicznym projektu architektoniczno-budowlanego.

Joanna Żmich-Fórmaniak