

Bydgoszcz, 30.08.2016r.

WIM.271.2.136.2016

**Dotyczy:** zapytania ofertowego w przedmiocie wykonania robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw na os. Stary Fordon na dz. o nr ew. 345 obr. 339 przy ul. Osiedlowej 6, 10, 12 i Wolnej 7 w Bydgoszczy.

Informuję, że w toku postępowania od Wykonawców wpłynęło 7 pytań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający jako równoważne dla ślizgu z bokami ze stali nierdzewnej dopuszcza wykonanie ślizgu z bokami HDPE bądź z tworzywa sztucznego czy też ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania ślizgu z bokami HDPE bądź z tworzywa sztucznego czy też ze stali malowanej proszkowo, ślizg i boki należy wykonać ze stali nierdzewnej, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 2:

Czy przejście rurowe przy zestawie zabawowym ma być wykonane z rury karbowanej, z tworzywa sztucznego czy też ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przejście rurowe przy zestawie zabawowym należy wykonać z tworzywa sztucznego.

Pytanie 3:

Czy ścianki wspinaczkowe przy zestawach zabawowych mają być wykonane ze sklejki czy z tworzywa barwionego w masie np HDPE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ścianek wspinaczkowych przy zestawach zabawowych z płyt HDPE o gr. min. 15 mm, HPL o gr. min. 12,5 mm lub sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej o gr. min. 12 mm.

Pytanie 4:

Jaka ma być minimalna grubość boczaków zastosowanych przy zestawach zabawowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Burty i daszki w zestawach zabawowych należy wykonać z płyty HDPE o gr. min. 10mm, bujaki z płyty HDPE o gr. min. 12,7 mm.

Pytanie 5:

Jaki ma być minimalny przekrój słupa konstrukcyjnego linearium?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przekrój słupa konstrukcyjnego linearium ma mieć minimalne wymiary – 115,3 mm x 4 mm.

Pytanie 6:

Czy piasek do piaskownicy ma posiadać atest higieniczny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dla piasku do piaskownicy nie ma wymogu w normach – Zamawiający nie wymaga atestu higienicznego PZH, jednak ma to być piasek kopany, płukany i przesiewany o frakcji 0-2 mm.

Pytanie 7:

W dokumentacji projektowej przy ławeczkach mamy zapis o zastosowaniu listew drewnianych natomiast w Podziale cen na składniki zapis o listwach wykonanych z tworzywa sztucznego barwionego w masie. Jakie listwy należy zastosować przy ławeczkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy ławeczkach należy zastosować listwy wykonane z tworzywa sztucznego barwionego w masie.

KIEROWNIK BIURO  
*Joanna Zmich-Fórmaniak*