



Dotyczy RBRIgK.271.2.14.2021- Przebudowa placu zabaw w Smółsku

RBRIgK.271.2.14.2021

Włocławek 21 lipca 2021r.

WYJAŚNIENIE DO SWZ

dotyczy: Przebudowa placu zabaw w Smółsku.

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 21 lipca 2021 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) wyjaśnia:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie gabionów o następującej konstrukcji: Kosz gabionowy 1,50x1,00x0,80m (wys.szer.gł.) wykonanie poziomo ceownik 20x8x2mm, pionowo pręt fi 5mm, oczko 5x20cm, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk?

Wyjaśnienie na pytanie nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany kosz gabionowy.

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trampolin o kształcie okrągłym lub kwadratowym zamiast sześciokątnego?

Wyjaśnienie na pytanie nr 2.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trampolin w kształcie koła lub kwadratu o zbliżonych wymiarach jak dla sześciokątnych

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie nawierzchni syntetycznej z płyt kwadratowych SBR 500x500x45 zamiast płyt w kształcie puzzli?



Dotyczy RBRIgK.271.2.14.2021- Przebudowa placu zabaw w Smółsku

Wyjaśnienie na pytanie nr 3.

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę nawierzchni syntetycznej z płyt „puzle” na płyty kwadratowe SBR 500*500mm z uwagą :

-na pow. 6,5*5,5m pod potrzeby urządzenia Zestaw Kul (o wys. 2,35m) grubość płyt musi wynosić 75mm (niezależnie od kształtu płyt)

- na pow. 6,5*5,5m pod potrzeby trampolin ziemnych grubość płyt wynosi min. 40mm

Krawędzie nawierzchni SBR ograniczyć systemowymi elementami.

Pytanie nr 4.

Informujemy, że zaproponowany w projekcie drewniany domek drewniany ze zjeżdżalnią jest przeznaczony do użytku prywatnego i obowiązujące przepisy nie zezwalają na jego montaż na publicznych placach zabaw. Nie posiada certyfikatu na zgodność PN-EN 1176. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzenia o podobnej funkcji przeznaczonego na publiczne place zabaw? Na przykład zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej, lub drewnianej na kotwach, składający się z wieży z dachem, ślizgu i wejścia drabinkowego?

Wyjaśnienie na pytanie nr 4.

Domek ze zjeżdżalnią na załączniku do projektu stanowi propozycję co do kształtu i funkcji urządzenia zabawowego. Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z PN-EN1176 i wyraża zgodę na zaproponowaną metalową konstrukcję.