
Gmina Gardeja
Ul. Kwidzyńska 27
82-520 Gardeja

Gardeja, 18.03.2024 r.

Postępowanie nr I.271.8.2024

Do wszystkich wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa stadionu sportowego” w Gardei.**

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy w razie wystąpienia konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Średni czas na uzyskanie decyzji wodno-prawnej to 6-12 miesięcy. W ramach zamówienia należy zaprojektować studnię która jest urządzeniem wodnym służącym do ujmowania wód podziemnych a zatem należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne. (<https://www.wody.gov.pl/pozwolenie-wodnoprawne>)

Odp. Zamawiający odstępuje od wykonania studni głębinowej w tym zamówieniu. Należy przewidzieć doprowadzenie zasilania do studni którą Zamawiający wykona odrębnie.

2. Czy Zamawiający rozważy zaprojektowanie klatki wewnętrznej? Zewnętrzne schody są dodatkowo obwarowane, wysokość stopni max 15cm oraz max 10 stopnie w biegu. W związku z czym będzie konieczność wykonania 3 biegów. Jednocześnie zewnętrzne urządzenia dla niepełnosprawnych (należy zapewnić dostęp do piętra) są znacznie droższe a ich eksploatacja bardziej kłopotliwa.

Odp. Zamawiający zakłada wykonanie klatki schodowej wewnętrznej oraz windy.

3. Proponujemy wyłączenie projektu studni z terminu objętego umową. Jednocześnie proponujemy zaprojektowanie odwodnienia wraz z zbiornikiem retencyjnym z którego będzie zasilane nawadnianie. Zbiornik taki można uzupełniać również z studni która zostanie zaprojektowana w późniejszym terminie.

Odp. Zamawiający nie przewiduje wykonania zbiornika.

Z poważaniem