



TR

tablica rozdzielcza

łącznik oświetl. 1-bieg. IP20 p1t

łącznik oświetl. 1-bieg. IP44 p1t

łącznik oświetl. świecznik. IP20 p1t

łącznik oświetl. schodowy IP20 p1t

łącznik oświetl. schodowy IP44 p1t

wentylator łazienkowy 20W/230V (wg branży sanitarnej)
złączany z oświetleniem, włączany z opóźnieniem

ZNACZENIA I UWAGI - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH:

A Oprawa nastropowa 2x17W IP44
np. BERYL N22/200 SES 2x17W EVG + S2 22 IP44

B Oprawa montowana naścienne 2x18W IP65
np. Luxiona Ametyst 2x18W IP65

C Oprawa nastropowa 2x14W IP44
np. RUBIN LOOK 2x14W T5 MIKRO-PRM E IP44

D Oprawa nastropowa 2x24W IP44
np. Luxiona RUBIN LOOK 2x24W T5 MIKRO-PRM E IP44

AW Oprawa ośw. podstawowego pełniąca rolę oświetlenia awaryjnego
(oprawa z modułem awaryjnym 1-godz., autotest., CNBOP)

EW1 Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, jednostr. 1h LED, autotest, CNBOP, praca na ciepło, np. Luxiona TWINS LED IP41

Z1 Oprawa naścienna zewnętrzna światłowodowa 2x18W IP65
np. Luxiona Updoor 2x18W IP65

Z2 Oprawa naścienna zewnętrzna - nasświetlacz LED 10W IP65 (ciepła barwa światła) - dla podświetlenia napisu "UKS"

UWAGA:

Łączniki oświetleniowe montować na wys. ok. 1,4m od gotowej posadzki.

Dokładne rozmieszczenie osprzętu dostosować do przyjętej aranżacji wnętrz.

OSPRZĘT I PRZEZWODY MONTOWAĆ ZGODNIE Z N-SEP-E 002

NAZWA	SKALA	NR RYS.
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIOWE	1:50	E-4
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego, uwzględniający zmianę sposobu użytkowania na funkcję usługowo-biurową z zapleczem socjalnym dla potrzeb UKS i Osiedlowego Centrum Kultury	
STADIUM PROJEKTANT:	DATA PRZYGOTOWANIA PROJEKTU: 25-09-2013r	
BRANŻA:	nr upr. KUP/0161/POO/E/08	
PROJEKTANT:	nr upr. 285/72 Bg	
SPRACODZIELNIA:	nr upr. 1 85-102 BYDGOSZCZ	
INWESTOR:	ul. Leżajska 1 85-102 BYDGOSZCZ	