




Rozdz. podtynkowa
min.: IP20, IK08,
Gł. 120 x Sz. 500 x Wys. 660 [mm]



UWAGI:

- Oznaczenia aparatury w rozdzielnicach wg PN.
- Stosować aparaturę o $I_z \geq 6 \text{ kA}$.
- Rozdzielnice R. dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.

BIURO  **M&R** BIURO PROJEKTÓW MIEŁOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYK, GM. WYRZYK

INWESTOR
GMINA WYRZYK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYK

| AUTORZY | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|--------------|------------------------------|-------------------|---|
| projektant | mgr inż. Adam Samson | WKP/0197/PWOWE/13 |  |
| opracował | mgr inż. Piotr Wojciechowski | |  |
| sprawdzający | mgr inż. Łukasz Matuszewski | WKP/0175/PWOWE/12 |  |

RYSUNEK
SCHEMAT RP1

| FAZA | BRANŻA | DATA | SKALA | NR RYS. |
|------|-------------|--------|-------|---------|
| PW | ELEKTRYCZNA | I.2024 | 1:10 | IE05 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.