

Łeba, dnia 23 lipca 2024 r.

RI.271.27.1.2024.MJ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa i rozbudowa ulicy Teligi w Łebie*

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Proszę o załączenie mapy, profili i węzłów wodociągowych dla przebudowy ul. Teligi - brak w materiałach.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający nie dysponuje takimi materiałami

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Proszę o przedstawienie schematu docieplenia rurociągu kanalizacji sanitarnej keramzytem

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Wykonawca wykona docieplenia w uzgodnieniu z zarządcą sieci Jeżeli rura będzie znajdowała się na głębokości która nie spełnia wymogów przemarzania, należy zastosować docieplenie.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Czy kanalizację sanitarną należy zamontować w rurze ochronnej stalowej? Jeżeli tak - proszę o podanie średnicy i parametrów rury.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3:

Wykonawca zamontuje kanalizację sanitarną w rurze ochronnej stalowej tam gdzie rura znajduje się płytko, pod wjazdami i w miejscach szczególnie narażonych na obciążenia. Należy zastosować dystanse w rurze stalowej co minimum 0,5m w celu ochrony rury na kanalizacji sanitarnej przez zmianą kształtu w rurze osłonowej.

Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Czy kanalizację sanitarną należy posadzić na ławie betonowej? Jeżeli tak to proszę o załączenie przekroju.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4:

Nie ma takiego wymogu

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Czy regulacja pionowa studzienek dla włączów ma obejmować jedynie są refulację pionową czy należy uwzględnić wymianę jakichś elementów na nowe?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5:

Regulacja musi być wykonana w uzgodnieniu z zarządcą sieci.

Treść 6 zapytania Wykonawcy:

Proszę o załączenie badań geologicznych wraz z kartami odwiertów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6:

Zamawiający nie dysponuje taka dokumentacją

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

Czy Wykonawcy będzie naliczana opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7:

Nie będzie naliczana taka opłata

Treść 8 zapytania Wykonawcy:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przewiertów rurą ochronną? Jeżeli tak -proszę o zaznaczenie na mapie/ profilach z podaniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8:

Wykonawca chcąc wykonać przewierty musi uzyskać każdorazowo zgodę zarządcy drogi, po przeanalizowaniu uzbrojenia podziemnego.

Treść 9 zapytania Wykonawcy:

Proszę o informacja czego dotyczy pozycja z przedmiaru" oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbuowy 0,8kg/m²" W dokumentacji projektowej nie ma mowy o konieczności skropienie podbudów . Są one stosowane raczej jedynie do wykonania nawierzchni asfaltowych. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z działek V ust. 18: Załączone do SWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej.