



OZNACZENIA INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ:

1. filtr siatkowy DN15
2. filtr siatkowy DN20
3. naczynie wzbiorcze przeponowe min. 20l lub pozost. istn.
4. manometr
5. zawór antyskażeniowy EA dn25
6. zawór bezpieczeństwa 6 Bara, 1/2"
7. zawór odcinający DN15
8. zawór odcinający DN20
9. zawór odcinający DN25
10. zawór zwrotny DN15
11. ciepła woda użytkowa DN20
12. ciepła woda cyrkulacyjna DN15
13. woda zimna DN20
14. zawór spustowy dn15
15. pompa obiegowa cyrkulacyjna V=0,5m³/h; H=2m
16. termometr
17. zasobnik c.w.u 200l z grzałką elektryczną 1,5Kw

zakres realizowany  
w przypadku stwierdzenia takiej konieczności  
na podstawie przeprowadzonych  
badań przez wykonawcę oraz otrzymanych wyników jakości wody

Obiekt	NADLEŚNICTWO CZERSK	
Lokalizacja	LEŚNICZÓWKA OSTROWY - NR 110/39	
Nazwa rysunku	Schemat tech. dla pomieszczenia technicznego	
Data	01.02.2024 r.	
Nr rysunku	S-5	
Skala	-	
Branża	SANITARNA	
Projektant Sanitarna	mgr inż. Jan Schultz upr. nr POM/0295/PBS/16 (w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń)	
Nr strony		