

## LEGENDA

- trasa linii kablowej nN YKYżo 3x2,5  
— rura osłonowa sztywna SRS Ø75

### UWAGI:

- Projektowany kabel YKYżo 3x2,5 zasilic z istniejącego złącza słupowego.
- Projektowany kabel zabezpieczyć od strony zasilania bezpiecznikiem topikowym 6A gG 500V.
- Kabel układać w wykopie zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
- W miejscu skrzyżowania linii kablowej z chodnikiem kabel prowadzić w rurze osłonowej zachowując odstęp od innych sieci minimum 0,5m.
- W miejscu instalacji skrzynki sterowniczej solanki pozostawić zapas kabla o długości 2m.
- Projektowaną solankę podłączyć zgodnie z DTR urządzenia.
- Równolegle z kablem ułożyć w wykopie taśmę StZn 30x4.
- Taśmę podłączyć do zacisku uziemiającego słupa oświetleniowego oraz zacisku uziemiającego solanki z drugiej strony.
- Wykonać ochronę antykorozyjną.



EMTEX E.E.MELEWSCY S.C. Rogaszyce ul. Królewska 6, 63-500 Ostrzeszów www.emtex.pl projekty@emtex.pl 695406802	
Nazwa inwestycji	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ
Adres inwestycji	ul. Kolejowa 8, dz. nr ew. 86/4, 63-520 Grabów nad Prosną
Inwestor	MIASTO i GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ
Adres inwestora	ul. Kolejowa 8, dz. nr ew. 86/4, 63-520 Grabów nad Prosną
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant	mgr inż. Emanuel Milewski
architekt	Nr ew. upr. bud. DOS.06SLPWBA.17

Półwiadza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OSTRZESZOWSKI
Nazwa materiału zasobu	mapa
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.3018.1901.1
Data wykonania kopii	06-03-2024
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	mgr inż. Emanuel Milewski Zofia Nieruchalska Geodeta Powiatowy Kierownik Wydziału

Opis: Grabów nad Prosną  
Arkusz

Nr działki:

Zamówienie: GG.6642.482.2024  
Sporządził(a): Anita Majtas-Frumusachi

EMTEX E.E.MELEWSCY SC		Nr rys.
Rogaszyce, ul. Królewska 6, 63-500 Ostrzeszów eltexostrzeszow@op.pl nr tel. 503 322 046		1/1
Nazwa inwestycji: BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ		Skala
Adres inwestycji: ul. Kolejowa 8, dz. nr ew. 86/4, 63-520 Grabów nad Prosną		1:500
Inwestor: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną		Branża
Adres inwestora: ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną		elektryczna
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - zasilanie tężni solankowej		Data
Projektant: mgr inż. Wojciech Staszewski Nr ew. upr. bud. 264/DOS/05		02.2024