


MARSZAŁEK  
Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu

ŚG-IV.7322.58.2015



2015-06-07T00:00:00  
Urząd Gminy w Nowym Duninowie



## DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127 ust. 1, 3, 6 i 7, art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 130 ust. 1, 2 i 3 art. 131 ust. 1 i 2, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) i art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2015 r., złożonego przez Gminę Nowy Duninów i Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Gostynin-Płock, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do Zbiornika Włocławskiego ścieków pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie i wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 573 (km 0+000÷0+270), wylotem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1, obręb Nowy Duninów, pow. płocki oraz stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Płockiego z dnia 27.08.2008 r., znak: RŚ.II.6223/16-3/2008,

### o r z e k a m

1. Stwierdzić wygaśnięcie decyzji Starosty Płockiego z dnia 27.08.2008 r., znak: RŚ.II.6223/16-3/2008, udzielającej Gminie Nowy Duninów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków bytowych oczyszczonych w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 573, w miejscowości Nowy Duninów, do rzeki Wisły w km 632+400 jej biegu, wydanej na czas określony do dnia 31.08.2018 r.
2. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do Zbiornika Włocławskiego ścieków oczyszczanych w gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie i wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 573 (km 0+000÷0+270), w łącznej ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max h} &= 49,23 \text{ m}^3/\text{h}, \\Q_{\text{śr d}} &= 304,69 \text{ m}^3/\text{d}, \\Q_{\max r} &= 141\,495 \text{ m}^3/\text{rok},\end{aligned}$$

w następującym zakresie:

- a) Gminie Nowy Duninów, jako zakładowi głównemu, na wprowadzanie do Zbiornika Włocławskiego ścieków pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie, w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max h} &= 25,33 \text{ m}^3/\text{h}, \\Q_{\text{śr d}} &= 300,00 \text{ m}^3/\text{d}, \\Q_{\max r} &= 138\,700 \text{ m}^3/\text{rok},\end{aligned}$$

- b) Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie, działającemu poprzez Rejon Drogowy Gostynin-Płock, na wprowadzanie podczyszczonych wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 573, w ilości:

$$Q_{\max h} = 23,90 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{sr d}} = 4,69 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max r} = 2\,795 \text{ m}^3/\text{rok},$$

wspólnym wylotem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1, obręb Nowy Duninów, pow. plocki, do Zbiornika Włocławskiego w km 632+400 biegu rzeki Wisły.

Współrzędne geograficzne wylotu ścieków: N 52°34'58,3"; E 19°28'43,3".

3. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt 2 udzielić, na czas oznaczony do dnia 15 lipca 2025 roku pod następującymi warunkami:

3.1 Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wynoszą:

a) dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do rzeki Wisły:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
1	BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	40
2	ChZT <sub>Cr</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	150
3	Zawiesiny ogólne	mg/l	50
4	Azot ogólny	mg N/l	30
5	Fosfor ogólny	mg P/l	5

b) dla wód opadowych lub roztopowych pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 573:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
1	Zawiesiny ogólne	mg/l	100
2	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15

3.2 Miejscem poboru prób ścieków surowych dopływających do oczyszczalni ścieków jest przepompownia główna oczyszczalni.

Miejscem poboru prób ścieków oczyszczonych jest studzienka rewizyjna na wylocie z oczyszczalni ścieków (przed połączeniem z kolektorem burzowym).

Miejscem poboru prób oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód opadowych lub roztopowych jest studzienka rewizyjna na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 62 i drogi wojewódzkiej Nr 573.

3.3 Pobór próbek ścieków wprowadzanych do rzeki Wisły oraz pomiary ich ilości i jakości dokonywane będą w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni, w zakresie określonym w pkt 3.1 lit. a) niniejszego pozwolenia, nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; jeżeli jedna próbka z dwóch pobranych nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

3.4 Ustalony w pozwoleniu zakres i warunki wykonywania uprawnienia nie może ulec zmianie bez zgody organu właściwego do wydania pozwolenia.

4. Ustalić obowiązki Uprawnionych niezbędne ze względu na ochronę środowiska:

4.1 Uprawniony (zakład główny) zobowiązany jest do właściwej konserwacji, eksploatacji i utrzymania w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych.

4.2 Zakład główny zobowiązany jest do stałej konserwacji wylotu ścieków do Zbiornika Włocławskiego.



- 4.3 Uprawniony (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie) zobowiązany jest do utrzymywania w dobrej sprawności technicznej kanalizacji deszczowej i urządzeń służących do podczyszczania wód opadowych lub roztopowych.
- 4.4 Ocenę spełnienia warunków w stosunku do wód opadowych lub roztopowych należy przeprowadzać na podstawie dokonywanych przez ww. zakład, co najmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
- 4.5 Pomiar ilości ścieków na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie dokonywany będzie za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego wbudowanego w program automatycznego sterowania pracą oczyszczalni ścieków.
- 4.6 Zakład główny zobowiązany jest do powiadamiania organu właściwego do wydania decyzji oraz Wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska o wszelkich awariach urządzeń do oczyszczania ścieków.
- 4.7 Gospodarowanie osadami ściekowymi powstającymi w trakcie eksploatacji urządzeń oczyszczających zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach.
- 4.8 Uprawnieni odpowiadają za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
5. Odmówić nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
6. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

### **U z a s a d n i e n i e**

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, postanowieniem z dnia 26.05.2015 r., znak: BAP-po.026.307.2015.ar, wyznaczył Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego do prowadzenia sprawy na wniosek z dnia 04.05.2015 r., Gminy Nowy Duninów i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Mirosława Kaczmarka, Dyrektora Rejonu Drogowego Gostynin-Płock, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do Zbiornika Włocławskiego ścieków pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie oraz wód opadowych lub roztopowych z drogi wojewódzkiej nr 573 (km 0+000÷0+270), wylotem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1, obręb Nowy Duninów, pow. płocki.

Podstawę wydania przedmiotowej decyzji stanowią przepisy ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 37 tejże ustawy wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, na które na podstawie z art. 122 ust. 1 pkt 1 wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Oczyszczone ścieki wprowadzane są do Zbiornika Włocławskiego, będącego sztucznym zbiornikiem wodnym usytuowanym na rzece Wiśle.

Wobec powyższego organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 140 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo wodne jest marszałek województwa.

Do wniosku dołączono: operat wodnoprawny „Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Duninowie do Zbiornika



Włocławskiego”, opracowany w kwietniu 2015 r. przez Pana Macieja Dzikowskiego, opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym, wyniki pomiarów jakości ścieków, umowę dzierżawy zawartą z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie na użytkowanie gruntów pod wylotem ścieków, uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego Panu Mirosławowi Kaczmarkowi do występowania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz upoważnienie dla Pana Krzysztofa Piłatowicza do wykonywania czynności w imieniu Gminy Nowy Duninów związanych z ww. wnioskiem.

Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18.06.2015 r.

Gmina Nowy Duninów wyposażona jest w zbiorczy system kanalizacji odprowadzającej ścieki na gminną oczyszczalnię ścieków. Do oczyszczalni trafiają ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z budynku szkoły podstawowej, budynków komunalnych, budynku urzędu gminy, budynków usługowych oraz zabudowy jednorodzinnej na osiedlu w m. Nowy Duninów.

W 2014 r. rozpoczęto rozbudowę oczyszczalni ścieków wynikającą z potrzeby dalszej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wokół Nowego Duninowa. Średnia przepustowość oczyszczalni zwiększy się do 300 m<sup>3</sup>/dobę.

W związku z planowanym zwiększeniem ilości odprowadzanych ścieków należało wystąpić o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie ścieków komunalnych do Zbiornika Włocławskiego na rzece Wiśle w km 632+400, po ich oczyszczeniu na urządzeniach mechaniczno-biologicznej gminnej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie oraz wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej Nr 573.

Odprowadzanie ścieków następuje jednym wylotem kanalizacyjnym i jest traktowane jako wspólne korzystanie z wód. Gmina Nowy Duninów w tym przypadku występuje jako zakład główny.

Oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana jako mechaniczno-biologiczna, pracująca metodą osadu czynnego w układzie SBR. Po oczyszczeniu, ścieki kierowane są do odbiornika poprzez kolektor burzowy przebiegający wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 573. Na trasie rurociągu  $\varnothing$  400 mm znajduje się osiem studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych  $\varnothing$  1000 mm oraz uliczne kratki ściekowe.

Wody opadowe i roztopowe oczyszczane są w osadnikach studni wpustowych i wpadowych. Kanalizacja znajduje się w dobrym stanie technicznym, wymaga wyłącznie okresowego czyszczenia i odmulania osadników studzienek.

Obciążenie oczyszczalni ścieków wyrażone równoważną liczbą mieszkańców, obliczone na podstawie średnich wartości BZT<sub>5</sub> z pomiarów jakości ścieków surowych dopływających do oczyszczalni, wynosi 1932 RLM.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych lub roztopowych następuje istniejącym wylotem  $\varnothing$  400 mm o rzędnej dna wylotu 56,55 m n.p.m. zlokalizowanym w skarpie Zbiornika Włocławskiego, na działce nr ewid. 1, obręb Nowy Duninów.

Gmina Nowy Duninów korzysta z terenu działki nr 1, gdzie znajduje się wylot kanalizacyjny oraz z działki nr 29/7 (teren zajęty pod kolektor kanalizacyjny) obręb Nowy Duninów, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Działka o nr ewid. 113/1, na której zlokalizowana jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Duninowie stanowi własność Gminy Nowy Duninów.



Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, obszar zamierzonego korzystania z wód położony jest w regionie wodnym Środkowej Wisły SW2206, pod europejskim kodem JCWP: PLRWPLRW20000275999, nazwa: Zbiornik Włocławek, o statusie określonym jako silnie zmieniona część wód. Stan tych wód określono jako zły, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jako zagrożoną. Przewiduje się dla tego regionu derogacje czasowe ze względu na brak możliwości technicznych.

Ze względu na wody podziemne teren instalacji znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych nr 47, należącej do regionu wodnego Środkowej Wisły, oznaczonej europejskim kodem PLGW230047, której stan ilościowy i stan chemiczny określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Przewiduje się derogacje czasowe – obniżenie celów środowiskowych ze względu na brak możliwości technicznych ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód podziemnych; Odkrywka-Złoże Tomisławice.

Z uwagi na zastosowane urządzenia zabezpieczające przed zanieczyszczeniem, sposób korzystania z wód nie będzie wpływał na stan środowiska glebowego i zasoby wód podziemnych oraz w sposób znaczący na jakość wód powierzchniowych. Systematyczny dozór nad pracą oczyszczalni będzie gwarantował poprawną pracę instalacji i poziom redukcji zanieczyszczeń wymagany przepisami.

Ze względu na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia można sądzić, że przy zastosowanych rozwiązaniach i prawidłowej eksploatacji instalacji do oczyszczania ścieków nie wystąpi ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Dla zanieczyszczeń wyszczególnionych w pkt 3.1 niniejszego pozwolenia dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalono na poziomie wartości określonych w załączniku nr 2 i w załączniku nr 4 tabela II z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

W przypadku awarii oraz rozruchu oczyszczalni ścieków w wyniku rozbudowy lub przebudowy najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się w stosunku do wartości podanych w pkt 3.1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Częstotliwość i sposób poboru prób, a także pomiary jakości i stanu ścieków odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami ww. rozporządzenia Ministra Środowiska.

Równocześnie ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego Wnioskodawcy wystąpili o uchylenie w całości obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, wydanego decyzją Starosty Płockiego z dnia 27.08.2008 r., znak: RŚ.II.6223/16-3/2008, który to wniosek w toku postępowania został zastąpiony wnioskiem o wygaszenie ww. decyzji, na podstawie art. 135 pkt 2 Prawa wodnego.

Wobec powyższego tutejszy organ orzekł na podstawie ww. przepisu Prawa wodnego i art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego o stwierdzeniu wygaśnięcia powyższego pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego Gminie Nowy Duninów, na wprowadzanie ścieków bytowych oczyszczonych w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi wojewódzkiej nr 573 w Nowym Duninowie do rzeki Wisły w km 632+400 jej biegu, wydanej na czas określony do dnia 31.08.2018 r.

Ponadto, pismem z dnia 18.06.2015 r., znak: RG.7013.8.2015, Wójt Gminy Nowy Duninów wystąpił o nadanie decyzji będącej przedmiotem wniosku, rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny i gospodarczy.



Wnioskujący dopatruje się ważnego interesu społecznego i gospodarczego, jakim jego zdaniem jest brak możliwości przystąpienia do eksploatacji rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni, wymagającego uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Tutejszy organ odmówił nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, ponieważ nie dopatrywał się przesłanek wymienionych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie którego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Tutejszy organ podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Nowy Duninów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej: [www.bip.kujawsko-pomorskie.pl](http://www.bip.kujawsko-pomorskie.pl), jednocześnie informując, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zainteresowani mogli zapoznać się z dokumentacją w powyższej sprawie oraz wnieść uwagi i wnioski.


W wyznaczonym terminie Strony nie stawiły się w siedzibie tutejszego urzędu celem zapoznania się z zebrany materiał dowodowy oraz nie wniosły uwag i wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

### P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.



z up. Marszałka Województwa (1)  
Aneta Jedrejewska  
Członek Zarządu

#### Otrzymują:

1. Gmina Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
2. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, Rejon Drogowy Gostynin-Płock z siedzibą w Gostyninie, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin,
3. Pełnomocnik Prezesa KZGW, ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa,
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa,
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa,
6. a/a EK x 3

#### Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku, ul. 1-go Maja 7b, 09-402 Płock
4. GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Płocku, Ślepkowo Szlacheckie 22, 09-451 Radzanowo.

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz. 783).