

Poznań, 2021-08-04

Numer pisma: DW/IBM/460/68294/2021

Numery spraw: IBM/80-1/1530/2021

**Zarząd Komunalnych Zasobów  
Lokalowych Sp. z o.o.  
Matejki 57  
60-770 Poznań**

**Dotyczy: Opinia o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (160 lokali mieszkalnych i lokal usługowy w parterze) projektowanego na działce nr geod. 33/15, ark. 18, obręb 35 (Górczyn) przy ul. Kopanina w Poznaniu.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.06.2021r. w ww. sprawie informujemy, że istniejące uzbrojenie wodociągowe i kanalizacji sanitarnej jest wystarczające dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowych z 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (razem ok. 160 lokali mieszkalnych oraz lokal usługowy w parterze) planowanego na działce nr geod. 33/15, ark. 18, obręb 35 przy ul. Kopanina.

Informujemy ponadto, co następuje:

Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe we wnioskowanej ilości  $Qd_{sr} = 136,8 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $q_s = 4,8 \text{ dm}^3/\text{s}$  trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (razem ok. 160 lokali mieszkalnych oraz lokal usługowy w parterze) planowanych na działce nr geod. 33/15 będzie możliwe poprzez wybudowanie niezależnych przyłączy wodociągowych do każdego z budynków w nawiązaniu do sieci wodociągowej o średnicy 150mm z rur z żeliwa zlokalizowanej w ul. Kopanina.

Dodatkowo informujemy, że informację odnośnie zapewnienia ilości wody na cele p.poż. do zewn. gaszenia pożaru podamy w terminie późniejszym, po wykonaniu pomiarów wydajności sieci wodociągowej.

Odprowadzanie ścieków bytowych we wnioskowanej ilości  $Qd_{sr} = 136,8 \text{ m}^3/\text{d}$ , z przedmiotowych budynków będzie możliwe poprzez wybudowanie niezależnych przyłączy kanalizacji sanitarnej do każdego z budynków w nawiązaniu do sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 250mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. Kopanina.

Nadmieniamy, że wielkość zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie może przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w załączniku nr 2 do niniejszego pisma. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w ściekach, Inwestor może zostać zobowiązany do wykonania urządzeń podczyszczających ścieki. W takim przypadku projekt podczyszczania ścieków należy uzgodnić w Aquanet S.A.

Wprowadzanie ścieków pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej do kanalizacji i zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach odrębnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą Prawo wodne (art. 391, ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami). Organem

właściwym do wydania pozwolenia są właściwe organy Wód Polskich.

Jeżeli zamiarem Państwa będzie przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy wystąpić do Aquanet SA z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do ww. sieci (druki wniosków dostępne na witrynie [www.aquanet.pl](http://www.aquanet.pl), ponadto przesłano w załączeniu). Do ww. wniosku należy dołączyć załączniki opisane w pkt. 17 wniosku.

Załączniki:

1. Plan zagospodarowania działki nr 23/1
2. Dopuszczalna jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń Aquanet SA.

Sprawę prowadziła: Ewa Szpak, tel. 061- 8359-010,  
e-mail: [ewa.szpak@aquanet.pl](mailto:ewa.szpak@aquanet.pl)

AQUANET S.A.  
Dokument zaakceptowała: Ewa Szpak,  
Starszy specjalista ds. warunków technicznych

*Treść jako załącznik*