

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR_PDM	NAZWA	PDW
1.01	POM.BIUROWE	24.73
1.02	POM.BIUROWE	24.22
1.03	POM.BIUROWE	11.66
1.04	SERWEROWNIA	24.40
1.05	POM.BIUROWE	24.74
1.06	SALA NARAD	80.60
1.07	POM.BIUROWE	38.89
1.08	POM.BIUROWE	20.91
1.09	POM.BIUROWE	20.91
1.10	POM.BIUROWE	40.49
1.11	POM.BIUROWE	20.16
1.12	POM.BIUROWE	41.23
1.13	POM.BIUROWE	40.06
1.14	POM.BIUROWE	19.42
1.15	KORYTARZ	96.86
1.16	KL.SCHOD.	4.68
1.17	P.GOSP.	4.99
1.18	POM.BIUROWE	13.45
1.19	POM.BIUROWE	17.27
1.20	POM.BIUROWE	18.01
1.21	POM.BIUROWE	18.04
1.22	ŁAZ.	7.36
1.23	ŁAZ.	7.98
1.24	POM.SOC.	10.25
1.25	KL.SCHOD.	9.70
		641.0100

LEGENDA BRANŻY SANITARNEJ:
Instalacja skroplin PVC klejone
S1 /32 — Pion instalacji skroplin - podano nr pionu i średnicę
DAIKIN FTXA 20AW2 — Jednostka wewnętrzna klimatyzacji naścienna, podano nr jednostki i moc chłodniczą w kW
DAIKIN FCA 35A9 / DOU7 — Jednostka wewnętrzna klimatyzacji podstropowa podano nr jednostki i moc chłodniczą w kW

Rurociągi instalacji freonowej i instalacji kanalizacji odprowadzenia skroplin prowadzić podtynkowo pod warstwą izolacji ścian zewnętrznych. Podczas skrzyżowań zachować min. 2cm odstępu pomiędzy instalacjami. Podczas prowadzenia instalacji zwrócić uwagę na istniejące otwory okienne. Włączenia instalacji skroplin do rynien wykonać jako szczelne i nie zmniejszające przekroju rynien.

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARŁUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GÓRACH
PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE.:	mgr in2. **Grzegorz Głodzik** PODPIS upr. bud. SLK/8964/PWBS/19

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
126/K5	**Instalacja skroplin – Rzut piętra I**			**126/K5/ PT/IS/07**
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	
01.2023	**INSTALACJE SANITARNE**	**PROJEKT TECHNICZNY**	**1:100**	