ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR_PDM	NAZWA	PDW
0.01	POM.BIUROWE	11.87
0.02	POM.BIUROWE	17.30
0.03	POM.BIUROWE	17.70
0.04	POM.SOC.	10.33
0.05	KORYTARZ	27.19
0.06	ŁAZIENKA	5.25
0.07	ŁAZIENKA	8.58
0.08	POM.BIUROWE	69.46
0.09	SALA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI	151.14
0.10	PRZED.	9.84
0.11	HOL	128.57
0.12	HOL	66.10
0.13	POM.BIUROWE	44.13
0.14	ARCHIWUM	11.66
0.15	ŁAZIENKA	5.87
0.16	POM.BIUROWE	46.27
0.17	POM.BIUROWE	10.62
0.18	HOL	2.85
0.19	POM.BIUROWE	19.74
0.20	POM.BIUROWE	18.51
0.21	POM.BIUROWE	20.91
0.22	POM.BIUROWE	20.91
0.23	POM.BIUROWE	40.50
0.24	POM.BIUROWE	20.16
0.25	POM.BIUROWE	19.68
0.26	POM.BIUROWE	20.91
0.27	POM.BIUROWE	23.83
0.28	POM.BIUROWE	15.59
0.29	POM.BIUROWE	19.41
0.30	KORYTARZ	96.86
0.31	KL. SCHOD.	4.68
0.32	P.GOSP.	4.99
0.33	POM.BIUROWE	13.45
0.34	POM.BIUROWE	17.27
0.35	POM.BIUROWE	36.30
0.36	ŁAZ.	7.36
0.37	ŁAZ.	7.98
0.38	ARCHIWUM	10.25
0.39	KL.SCHOD.	10.03
		1094.05 00

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji naścienna o nom. mocy Qchłprz = 5,0/5,8kW

Odprowadzenie na teren zielony przy budynku

LEGENDA BRANŻY SANIARNEJ:
Instalacja skroplin PVC klejone

Pion instalacji skroplin - podano nr pionu i średnicę

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji naścienna, podano nr jednostki i moc chłodniczą w kW

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji podstropowa podano nr jednostki i moc chłodniczą w kW

Rurociągi instalacji freonowej i instalacji kanalizacji odprowadzenia skroplin prowadzić podtynkowo pod warstwą izolacji ścian zewnętrznych. Podczas skrzyżowań zachować min. 2cm odstępu pomiędzy instalacjami. Podczas prowadzenia instalacji zwrócić uwagę na istniejące otwory okienne. Włączenia instalacji skroplin do rynien wykonać jako szczelne i nie zmniejszające przekroju rynien.

Włączenie do rynny

Włączenie do instalacji kanalizacji deszczowej przy rynnie

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW I WYMIANA OKŁADZINY SCHODÓW

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MAW Studio Aleksander Wasielewski
ul.Krakowska 17/6
42-600 Tarnowskie Góry
tel. +48 721 496 851
NIP 6452466786
biuro @mawstudio.pl

INWESTYCJA:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KARŁUSZOWIEC 5 W TARNOWSKICH GÓRACH
PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE.:	mgr in2. **Grzegorz Głodzik** PODPIS upr. bud. SLK/8964/PWBSI/19

NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
126/K5	**Instalacja skroplin – Rzut parteru**			**126/K5/ PT/IS/06**
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	
01.2023	**INSTALACJE SANITARNE**	**PROJEKT TECHNICZNY**	**1:100**	