

	L1	RG-1/F2	1	SG	L1
	L2	RG-1/F2	2	SG	L2
Z-RD	L3	RG-1/F2	3	SG	L3
YKYzo 5x35	N	RG-1	4	SG	N
	PE	RG-1	PE		
	U	Dmuch. piaskownika	5	KM12	2
Z-DP	V	Dmuch. piaskownika	6	KM12	4
YKYzo 4x1,5	W	Dmuch. piaskownika	7	KM12	6
	PE	Dmuch. piaskownika	PE		
			8	F	
			9	F03	N1
			PE		
S-WEN	7	RW/XW	10	KS2	24
CLASSIC 110 3x1,5	8	RW/XW	11	KS2	21

złaczki szare 35mm2 – 3 szt.  
złaczki nieb. 35mm2 – 1 szt.  
złaczki PE – 1 szt.  
złaczki szare 4mm2 – 4 szt.  
złaczki nieb. 4mm2 – 1 szt.  
złaczki PE – 1 szt.

	XF		
—	12	Q1	1
—	18	Q1	2
—	32	Q1	3
—	33	Q1	4
—	12	Q2	5
—	18	Q2	6
—	32	Q2	7
—	33	Q2	8
—	12	Q3	9
—	18	Q3	10
—	32	Q3	11
—	33	Q3	12


złączki szare 4mm2 – 12 szt.

[illegible]

złączki szare 4mm2 – 8 szt.

S-QS1.1	Wspólny	1	F66	+24V
YKSLY 4x1	QS1/II stopień	2	KS1	A1
	QS1/I stopień	3	K62	A1
S-KR	Wspólny	4	F67	+24V
YKSLY 4x1	pr. króty	5	KS3	A1
	aw. króty	6	KS4	A1
S-PP	Wspólny	7	F68	+24V
YKSLY 4x1	pr. prasopłuczki	8	KS5	A1
	aw. prasopłuczki	9	KS6	A1
S-PP	Wspólny	10	F69	+24V
YKSLY 4x1	pr. płuczki piasku	11	KS7	A1
	aw. płuczki piasku	12	KS8	A1

złączki szare 4mm2 – 12 szt.

Tytuł kontraktu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu										Imię i nazwisko; Nr uprawnień;	Podpis:	Nr rewizji:
Zamawiający:	Gmina Moryń												
 <p><b>”INWOD”</b> Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory</p> <p>70-206 Szczecin ul. Zielona Wzgórze 18/8 tel./fax. 91-488-38-28</p>	Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY								Opracował:	Franciszek Jabłoński	Data rewizji:
	Branża:		Elektryczna i AKPiA								Projektował:	mgr inż. Adam Białczewski upr. ZAP/0066/POOE/07	
	Projekt:		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu								Sprawdził:	mgr inż. Jan Załoga upr. ZAP/8RQ-PDS-HYM	Nr rysunku:
	Lokalizacja:		Moryń										
	Tytuł rysunku:		Listwy zaciskowe - rozdzielnica RD								Data:	kwiecień 2016	<b>E-3.14</b>