

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZABUDOWA I ELEWACJA SZAFEK STEROWANIA LOKALNEGO									
SZAFKA SV-2 i SZAFKA SV-3									
Szafka SV-2					Szafka SV-3				
<div><div><div><div><div>1</div><div>WB2</div></div><div><div>2</div><div>H3.2 ⊗ H4.2 ⊗ H5.2</div></div><div><div>3</div><div>H3.1 ⊗ H4.1 ⊗ H5.1</div></div><div><div>4</div><div>S3 S4 S5</div></div><div><div>5</div><div>S3.1 S4.1 S5.1</div></div><div><div>6</div><div>S3.2 S4.2 S5.2</div></div></div><div><div>1 – WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA</div><div>2 – POMPA 1P1</div><div>3 – POMPA 1P2</div><div>4 – POMPA 1P3</div><div>5 – AWARIA</div><div>6 – PRACA</div><div>7 – START</div><div>8 – STOP</div><div>9 – REKA -0- AUTO</div></div></div></div>					<div><div><div><div><div>1</div><div>WB3</div></div><div><div>2</div><div>H6.2 ⊗ H7.2 ⊗ H8.2</div></div><div><div>3</div><div>H6.1 ⊗ H7.1 ⊗ H8.1</div></div><div><div>4</div><div>S6 S7 S8</div></div><div><div>5</div><div>S6.1 S7.1 S8.1</div></div><div><div>6</div><div>S6.2 S7.2 S8.2</div></div></div><div><div>1 – WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA</div><div>2 – POMPA 2P1</div><div>3 – POMPA 2P2</div><div>4 – POMPA 2P3</div><div>5 – AWARIA</div><div>6 – PRACA</div><div>7 – START</div><div>8 – STOP</div><div>9 – REKA -0- AUTO</div></div></div></div>				
<div><div>Listwa X – 37 zacisków</div></div>					<div><div>Listwa X – 37 zacisków</div></div>				
Obudowa poliestier 500x430x210 mm z płytą montażową					Obudowa poliestier 500x430x210 mm z płytą montażową				
Tytuł kontraktu:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu								
Zamawiający:	Gmina Moryń	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY						
		Branża:	Elektryczna i AKPIA						
		Projekt:	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Moryniu						
		Lokalizacja:	Moryń						
		Tytuł rysunku:	Rysunek montażowy szafek: SV-2 i SV-3						
	<div><div></div><div><div>70-206 Szczecin</div><div>ul. Zielone Wzgórze 18/a</div><div>tel./fax. 91-488-58-28</div></div></div>								
Nr rewizji:	Podpis:	Imię i nazwisko;Nr uprawnień;	Opracował:						
Data rewizji:		mgr inż. Adam Białczewski upr. ZAP/0066/POOE/07	Projektował:						
Nr rysunku:		mgr inż. Jan Załoga upr. ZAP/8RQ-PDS-HYM	Sprawdził:						
E-2.27		kwiecień 2016	Data:						