

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
B1SBMS	Elektryka	B1RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
B1SBMS	Elektryka	B1RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
B1SBMS	Elektryka	B1RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
B1SBMS	Elektryka	RUPS SERWER	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RUPS DATA	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RUPS MED.	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RPW	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
B1SBMS	Elektryka	RGNP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RGSR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RGSR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RGSN1	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RGSN2	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				1		
B1SBMS	Elektryka	RGP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2				2		
B1SBMS	Elektryka	UPS SERWER	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
B1SBMS	Elektryka	UPD DATA	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
B1SBMS	Elektryka	UPS MED.	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
B1SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia							3
B1SBMS	BMS	BT.B1.TECH.005	Pomiar temperatury			1				
B1SBMS	BMS	BT.B1.TECH.006	Pomiar temperatury			1				
B1SBMS	BMS	BT.B1.TECH.007	Pomiar temperatury			1				
B1SBMS	BMS	BT.B1.TECH.008	Pomiar temperatury			1				
B1SBMS	BMS	BT.B1.TECH.023	Pomiar temperatury			1				
B1SBMS	BMS	CZP.VRF.1	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B1SBMS	BMS	CZP.VRF.2	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B1SBMS	BMS	CZP.VRF.3	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B1SBMS	BMS	CZP.VRF.4	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B1SBMS	BMS	CZP.VRF.5	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B1SBMS	Gazy medyczne	Agegat próżni medycznej	Sygnał awarii i gotowości (uzgodnić na etapie realizacji)	2						
B1SBMS	Wod-kan	R07-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	7	2	1			
B1SBMS	Wod-kan	R08-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	4	2	1			
B1SBMS	Wod-kan	R09-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	3	2	1			
B1SBMS	Wod-kan	R010-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			
ST1SBMS	Elektryka	RST1	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	6						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
ST1SBMS	Elektryka	RGN1	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2				21		
ST2SBMS	Elektryka	RST2	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	6						
ST2SBMS	Elektryka	RGN2	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2				26		
ST2SBMS	Kogeneracja	Automatyka fabryczna	Integracja automatyki instalacji kogeneracji						1	
Tlenownia	HVAC, ele	Istniejąca automatyka	Integracja automatyki budynku tlenowni							1
B2SBMS	Elektryka	B2RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
B2SBMS	Elektryka	B2RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
B2SBMS	Elektryka	B2RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
B2SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia							2
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.001	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.006	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.008	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.009	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.010	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.012	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.014	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.017	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.019	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.030	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.033	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.034	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.035	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.036	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.040	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.042	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.043	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.044	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.AP.045	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	BT.B1.TECH.017	Pomiar temperatury			1				
B2SBMS	BMS	CZP.VRF.5	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B2SBMS	BMS	CZP.VRF.28	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B2SBMS	BMS	CZP.VRF.29	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B2SBMS	BMS	CZP.VRF.30	Zalanie tacy klimatyzatora	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
B2SBMS	BMS	CZP.VRF.31	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B2SBMS	BMS	CZP.VRF.32	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.001	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.003	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.004	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.005	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.007	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.008	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.009	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.010	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.011b	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.012	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.013	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.014	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.015a	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.015b	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.016	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.017	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.018	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.019	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.020	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.01A	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.023	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.030	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.031	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.032	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.033	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.034	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.035	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.036	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.038	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.039	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.040	Presostat filtra HEPA	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.041	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.042	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.043	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.044	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K01	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K02/1	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K02/2	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K02/3	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K03/1	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K03/2	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K03/3	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdPFH.B1.AP.K03/4	Presostat filtra HEPA	1						
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.009	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.011a	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.011b	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.012	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.013	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.014	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.015a	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.015b	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.016	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.017	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	BMS	BdP.B1.AP.018	Czujnik różnicy ciśnień			1				
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.1.01	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.1.02	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.1.03	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.2.04	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.2.05	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.2.06	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.2.07	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.2.08	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.4.10	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.4.11	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.4.12	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.4.13	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.4.14	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.A.5.15	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.1.21	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.1.22	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.1.23	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.2.24	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.2.25	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.2.26	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.2.27	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.2.28	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.4.31	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.4.32	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.4.33	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.4.34	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.4.35	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.A.5.36	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
B2SBMS	Wod-kan	R01-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			
B2SBMS	Wod-kan	R02-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			
B2SBMS	Wod-kan	R03-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			
B2SBMS	Wod-kan	R04-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	4	2	1			
B2SBMS	Wod-kan	R05-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	4	2	1			
B2SBMS	Wod-kan	R06-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	6	2	1			
B2SBMS	Wod-kan	R11-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	6	2	1			
B3SBMS	Elektryka	B3RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
B3SBMS	Elektryka	B3RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
B3SBMS	Elektryka	B3RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
B3SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia							5
B3SBMS	BMS	BT.B1.MAG.011	Pomiar temperatury			1				
B3SBMS	BMS	BT.B1.MAG.014	Pomiar temperatury			1				
B3SBMS	BMS	BT.B1.TECH.019	Pomiar temperatury			1				
B3SBMS	BMS	CZP.VRF.6	Zalanie tacy klimatyzatora	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.008	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.011	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.014/1	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.014/2	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.014/3	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.015	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.016	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.017	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.018	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.019/1	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.019/2	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	BMS	BdPFH.B1.CS.021	Presostat filtra HEPA	1						
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.CS.2.37	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.CS.3.17	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.CS.3.18	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.CS.3.19	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.N.CS.3.20	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.2.16	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.38	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.39	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.40	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.41	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.42	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.43	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.44	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.45	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.46	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wentylacja	VAV.B1.W.CS.3.47	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
B3SBMS	Wod-kan	R12-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			
B3SBMS	Wod-kan	R13-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	4	2	1			
B3SBMS	Wod-kan	R14-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	3	2	1			
B3SBMS	Wod-kan	R15-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	7	2	1			
B3SBMS	Wod-kan	R16-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
B3SBMS	Wod-kan	R17-B1-G	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	3	2	1			
01SBMS	Elektryka	01RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
01SBMS	Elektryka	01RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
01SBMS	Elektryka	01RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
01SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia							9
01SBMS	BMS	BT.00.TECH.001	Pomiar temperatury			1				
01SBMS	BMS	BT.00.IPP.012	Pomiar temperatury			1				
01SBMS	BMS	BT.00.IPP.013	Pomiar temperatury			1				
01SBMS	BMS	BT.00.IPP.014	Pomiar temperatury			1				
01SBMS	BMS	BT.00.IPP.015	Pomiar temperatury			1				
01SBMS	BMS	CZP.VRF.7	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
01SBMS	BMS	CZP.00TECH.001	Zalanie pomieszczenia	1						
01SBMS	BMS	BdPFH.00.IPP.013	Presostat filtra HEPA	1						
01SBMS	BMS	BdPFH.00.IPP.014	Presostat filtra HEPA	1						
01SBMS	BMS	BdP.00.IPP.013	Czujnik różnicy ciśnień			1				
01SBMS	BMS	BdP.00.IPP.014	Czujnik różnicy ciśnień			1				
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.4.15	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.4.28	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IZ.3.35	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IZ.3.40	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.4.16	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.4.29	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.3.38	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.3.39	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.3S.41	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
01SBMS	Wentylacja	K-09	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
01SBMS	Wentylacja	K-11	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
01SBMS	Wentylacja	K-12	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
01SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_5	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
01SBMS	Wod-kan	R17-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
01SBMS	Wod-kan	R18-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
01SBMS	Wod-kan	R19-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
01SBMS	Wod-kan	R20-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
02SBMS	Elektryka	02RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
02SBMS	Elektryka	02RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
02SBMS	Elektryka	02RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
02SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							15
02SBMS	BMS	BT.00.KOM.003	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.007	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.011	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.012	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.013	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.014	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.017	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.018	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.023	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.024	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.030	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.038	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.039	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.040	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.041	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.042	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.043	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.044	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.052	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.053	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.054	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.055	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.SOR.K03	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BT.00.TECH.003	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BTN.P00.N.SOR.NE.P00.10	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BTN.P00.N.SOR.NE.P00.11	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	BTN.P00.N.SOR.NE.P00.12	Pomiar temperatury			1				
02SBMS	BMS	CZP.VRF.8	Zalanie tacy klimatyzatora	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
02SBMS	BMS	CZP.VRF.25	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
02SBMS	BMS	CZP.00.TECH.003	Zalanie pomieszczenia	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.027	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.027/W	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.028	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.028/W	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.029	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.029/9	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.041	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.042/1	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.042/2	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.042/3	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.052	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdPFH.00.SOR.053	Presostat filtra HEPA	1						
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.017	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.018	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.022	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.024	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.025	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.026	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.027	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.028	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.029	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.030	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.039	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.042	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.043	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.052	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	BMS	BdP.00.SOR.053	Czujnik różnicy ciśnień			1				
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IZ.2.01	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IZ.2.03	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.SOR.1.26	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.SOR.2.04	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.SOR.2.05	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.SOR.2.07	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.SOR.2.18	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.2.02	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.2.30	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.SOR.1.25	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.SOR.2.06	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.SOR.2.08	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.SOR.2.09	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.SOR.2.17	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
02SBMS	Wentylacja	P00.N.SOR.2.NE.P00.10	Awaria/ysterowanie	1			1			
02SBMS	Wentylacja	P00.N.SOR.2.NE.P00.11	Awaria/ysterowanie	1			1			
02SBMS	Wentylacja	P00.N.SOR.2.NE.P00.12	Awaria/ysterowanie	1			1			
02SBMS	Wentylacja	K13-00	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Wentylacja	K14-00	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Wentylacja	K01-00...K08-00	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Wentylacja	N01-00, N02-00	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Gazy medyczne	Rozprężalnia dwutlenku węgla	Sygnał awarii i gotowości (uzgodnić na etapie realizacji)	2						
02SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_3	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Gazy medyczne	SA_2	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Gazy medyczne	SSGM	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_4	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
02SBMS	Wod-kan	R01-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R02-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	6	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R03-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R04-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	8	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R05-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	7	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R06-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	10	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R07-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R08-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	6	2	1			
02SBMS	Wod-kan	R09-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
03SBMS	Elektryka	03RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
03SBMS	Elektryka	03RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
03SBMS	Elektryka	03RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
03SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							6
03SBMS	BMS	BT.00.IT.019	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.021	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.022	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.023	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.024	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.025	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.026	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.027	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.028	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.029	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.031	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.032	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.035	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.IT.036	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BT.00.TECH.005	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.1	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.2	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.3	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.4	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.5	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.6	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.7	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.8.1	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	BTN.P00.N.IT.NE.P00.8.2	Pomiar temperatury			1				
03SBMS	BMS	CZP.VRF.9	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
03SBMS	BMS	CZP.SP.P00.1	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
03SBMS	BMS	CZP.00.TECH.005	Zalanie pomieszczenia	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.002	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.021/1	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.021/2	Presostat filtra HEPA	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.021/3	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.022	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.023/1	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.023/2	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.024	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.025	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.027/1	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.027/2	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.028/1	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.028/2	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.029/1	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.029/2	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.032	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.033	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.036	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.038	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.K02/1	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.K02/2	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.K02/3	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdPFH.00.IT.K02/4	Presostat filtra HEPA	1						
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.021	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.022	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.023	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.024	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.025	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.027	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.028	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.029	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.032	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	BMS	BdP.00.IT.038	Czujnik różnicy ciśnień			1				
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.10	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.11	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.27	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.31	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.32	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.33	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.36	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.47	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.48	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IT.1.52	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IZ.1.43	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.N.IZ.1.46	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.12	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.13	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.14	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.34	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.37	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.42	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.49	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.50	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.51	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.53	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IT.1.54	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.1.1.44	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	VAV.P00.W.IZ.1.1.45	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.1	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.2	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.3	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.4	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.5	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.6	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.7	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.8.1	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	P00.N.IT.1.NE.P00.8.2	Awaria/ysterowanie	1			1			
03SBMS	Wentylacja	SP.P00.1	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
03SBMS	Wentylacja	K10-00	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
03SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_1	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
03SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_2	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
03SBMS	Gazy medyczne	SA_1	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
03SBMS	Wod-kan	R10-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
03SBMS	Wod-kan	R11-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
03SBMS	Wod-kan	R12-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
03SBMS	Wod-kan	R13-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	9	2	1			
03SBMS	Wod-kan	R14-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	7	2	1			
03SBMS	Wod-kan	R15-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	9	2	1			
03SBMS	Wod-kan	R16-00-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	6	2	1			
11SBMS	Elektryka	11RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
11SBMS	Elektryka	11RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
11SBMS	Elektryka	11RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
11SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							9
11SBMS	BMS	BT.01.IPC.K01/1	Pomiar temperatury			1				
11SBMS	BMS	BT.01.IPC.K01/2	Pomiar temperatury			1				
11SBMS	BMS	BT.01.KOM.001	Pomiar temperatury			1				
11SBMS	BMS	BT.01.TECH.001	Pomiar temperatury			1				
11SBMS	BMS	BT.01.WSP.004	Pomiar temperatury			1				
11SBMS	BMS	CZP.VRF.10	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
11SBMS	BMS	CZP.VRF.26	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
11SBMS	BMS	CZP.01.TECH.001	Zalanie pomieszczenia	1						
11SBMS	Wod-kan	R17-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
11SBMS	Wod-kan	R18-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
11SBMS	Wod-kan	R19-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
11SBMS	Wod-kan	R20-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
11SBMS	Wod-kan	R21-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
12SBMS	Elektryka	12RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
12SBMS	Elektryka	12RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
12SBMS	Elektryka	12RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
12SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							15

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
12SBMS	BMS	BT.01.TECH.003	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.005	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.006	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.007	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.008	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.009	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.010	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.011	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.012	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.014	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.015	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.016	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.BP.021	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.KOM.006	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.010	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.013	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.017	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.020	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.022	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.023	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.025	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.NEO.027	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.PC.003	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.PC.004	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.PO.002	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BT.01.PO.003	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BTN.01.BP.014	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BTN.01.BP.015	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	BTN.01.NEO.010	Pomiar temperatury			1				
12SBMS	BMS	CZP.VRF.11	Załączenie tacy klimatyzatora	1						
12SBMS	BMS	CZP.01.TECH.003	Załączenie pomieszczenia	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.PC.003	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.PO.002	Presostat filtra HEPA	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
12SBMS	BMS	BdPFH.001.BP.005	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.BP.007	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.BP.009	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.BP.011	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.BP.014	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.BP.015	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.010	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.013	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.017/1	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.017/2	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.018	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.019	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.020/1	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.020/2	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.021	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.022	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.023	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.024	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.025	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.026	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdPFH.001.NEO.027	Presostat filtra HEPA	1						
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.005	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.PC.003	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.PO.002	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.PO.003	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.007	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.009	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.011	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.014	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.015	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.BP.016	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.010	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.016	Czujnik różnicy ciśnień			1				

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.017	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.019	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.020	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.021	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.022	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.024	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.025	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.026	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	BMS	BdP.01.NEO.027	Czujnik różnicy ciśnień			1				
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.08	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.09	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.10	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.11	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.12	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.14	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.15	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.16	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.17	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.1.18	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.3.19	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.3.20	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.3.21	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.3.22	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.5.23	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.BP.5.24	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.SCC.1.02	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.SCC.1.03	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.SCC.1.27	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.28	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.29	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.30	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.31	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.32	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.33	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.34	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.35	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.36	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.37	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.1.38	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.3.39	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.3.40	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.3.41	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.3.42	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.5.43	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.BP.5.44	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.SCC.1.04	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.SCC.1.07	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.SCC.1.47	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
12SBMS	Wentylacja	NE.P01.13	Awaria/ysterowanie	1			1			
12SBMS	Wentylacja	NE.P01.14	Awaria/ysterowanie	1			1			
12SBMS	Wentylacja	P01.N.BP.1.NE.P00.7	Awaria/ysterowanie	1			1			
12SBMS	Gazy medyczne	SA_3	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
12SBMS	Gazy medyczne	SZIAN2_8	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
12SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_9	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
12SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_10	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
12SBMS	Gazy medyczne	SA_4	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
12SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_11	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
12SBMS	Wod-kan	R01-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	10	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R02-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	6	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R03-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R04-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R05-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R06-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	11	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R07-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	10	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R08-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			
12SBMS	Wod-kan	R09-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
13SBMS	Elektryka	13RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
13SBMS	Elektryka	13RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
13SBMS	Elektryka	13RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
13SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							22
13SBMS	BMS	BT.01.PC.025	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	BT.01.PC.031	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	BT.01.PO.022	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	BT.01.PO.023	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	BT.01.PO.024	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	BT.01.PO.026	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	BT.01.TECH.005	Pomiar temperatury			1				
13SBMS	BMS	CZP.VRF.12	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
13SBMS	BMS	CZP.01.TECH.005	Zalanie pomieszczenia	1						
13SBMS	BMS	BdPFH.01.PO.022	Presostat filtra HEPA	1						
13SBMS	BMS	BdPFH.01.PO.023	Presostat filtra HEPA	1						
13SBMS	BMS	BdP.01.PO.022	Czujnik różnicy ciśnień			1				
13SBMS	BMS	BdP.01.PO.023	Czujnik różnicy ciśnień			1				
13SBMS	Wentylacja	VAV.P01.N.IZ.4.26	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
13SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.IZ.4.45	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
13SBMS	Wentylacja	VAV.P01.W.IZ.4.46	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
13SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_6	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
13SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_7	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
13SBMS	Wod-kan	R10-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
13SBMS	Wod-kan	R11-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
13SBMS	Wod-kan	R12-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
13SBMS	Wod-kan	R13-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			
13SBMS	Wod-kan	R14-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
13SBMS	Wod-kan	R15-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
13SBMS	Wod-kan	R16-01-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
21SBMS	Elektryka	21RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
21SBMS	Elektryka	21RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
21SBMS	Elektryka	21RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
21SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							9
21SBMS	BMS	BT.02.KOM.001/1	Pomiar temperatury			1				
21SBMS	BMS	BT.02.KOM.001/2	Pomiar temperatury			1				
21SBMS	BMS	BT.02.KOM.002	Pomiar temperatury			1				
21SBMS	BMS	BT.02.TECH.001	Pomiar temperatury			1				
21SBMS	BMS	BT.02.WSP.003	Pomiar temperatury			1				
21SBMS	BMS	CZP.01.TECH.001	Zalanie pomieszczenia	1						
21SBMS	BMS	CZP.VRF.13	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
21SBMS	BMS	CZP.VRF.27	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
21SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_16	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
21SBMS	Gazy medyczne	SA_6	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
21SBMS	Wod-kan	R20-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
21SBMS	Wod-kan	R21-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
21SBMS	Wod-kan	R22-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
21SBMS	Wod-kan	R23-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
21SBMS	Wod-kan	R24-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
22SBMS	Elektryka	22RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
22SBMS	Elektryka	22RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
22SBMS	Elektryka	22RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
22SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							22
22SBMS	BMS	BT.02.CHO.003	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.CHO.008	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.END.002	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.END.003	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.END.005	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.END.006	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.END.010	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.032	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.033	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.036	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.043	Pomiar temperatury			1				

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.045	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.046	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.OTR.047	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	BT.02.TECH.003	Pomiar temperatury			1				
22SBMS	BMS	CZP.VRF.14	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
22SBMS	BMS	CZP.02.TECH.003	Zalanie pomieszczenia	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.CHO.003	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.CHO.008	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.END.002	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.END.003	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.END.005	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.OTR.031	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.OTR.032	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.OTR.045	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.OTR.046	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdPFH.02.OTR.047	Presostat filtra HEPA	1						
22SBMS	BMS	BdP.02.CHO.003	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.CHO.008	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.END.003	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.END.005	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.OTR.031	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.OTR.032	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.OTR.045	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	BMS	BdP.02.OTR.047	Czujnik różnicy ciśnień			1				
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.6.02	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.6.03	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.7.04	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.7.05	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.7.06	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.BP.5.07	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.BP.5.08	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.IZ.5.11	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.IZ.5.12	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.6.13	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.6.14	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.7.15	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.7.16	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.7Z.17	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.BP.5.18	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.BP.5.19	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.IZ.5.22	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.IZ.5.23	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
22SBMS	Gazy medyczne	SA_5	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
22SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_14	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
22SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_15	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
22SBMS	Wod-kan	R01-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R02-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R03-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R04-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R05-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R06-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R07-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	3	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R08-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R09-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	10	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R010-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
22SBMS	Wod-kan	R011-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
23SBMS	Elektryka	23RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
23SBMS	Elektryka	23RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
23SBMS	Elektryka	23RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
23SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							21
23SBMS	BMS	BT.02.CHO.031	Pomiar temperatury			1				
23SBMS	BMS	BT.02.CHO.032	Pomiar temperatury			1				
23SBMS	BMS	BT.02.CHO.033	Pomiar temperatury			1				
23SBMS	BMS	BT.02.CHO.050	Pomiar temperatury			1				
23SBMS	BMS	BT.02.TECH.005	Pomiar temperatury			1				

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
23SBMS	BMS	CZP.VRF.15	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
23SBMS	BMS	CZP.02.TECH.005	Zalanie pomieszczenia	1						
23SBMS	BMS	BdPFH.02.CHO.031	Presostat filtra HEPA	1						
23SBMS	BMS	BdPFH.02.CHO.032	Presostat filtra HEPA	1						
23SBMS	BMS	BdP.02.CHO.031	Czujnik różnicy ciśnień			1				
23SBMS	BMS	BdP.02.CHO.032	Czujnik różnicy ciśnień			1				
23SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.IZ.1.09	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
23SBMS	Wentylacja	VAV.P02.N.IZ.1.10	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
23SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.IZ.2.20	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
23SBMS	Wentylacja	VAV.P02.W.IZ.2.21	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
23SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_12	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
23SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_13	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
23SBMS	Wod-kan	R12-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R13-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R14-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R15-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R16-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R17-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R18-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
23SBMS	Wod-kan	R19-02-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	4	2	1			
31SBMS	Elektryka	31RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
31SBMS	Elektryka	31RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
31SBMS	Elektryka	31RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
31SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							9
31SBMS	BMS	BT.03.CHD.011	Pomiar temperatury			1				
31SBMS	BMS	BT.03.KOM.001.1	Pomiar temperatury			1				
31SBMS	BMS	BT.03.KOM.001.2	Pomiar temperatury			1				
31SBMS	BMS	BT.03.TECH.001	Pomiar temperatury			1				
31SBMS	BMS	CZP.VRF.16	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
31SBMS	BMS	CZP.03.TECH.001	Zalanie pomieszczenia	1						
31SBMS	Wod-kan	R13-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
31SBMS	Wod-kan	R14-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
31SBMS	Wod-kan	R15-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	3	2	1			
31SBMS	Wod-kan	R16-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
31SBMS	Wod-kan	R17-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	17	2	1			
32SBMS	Elektryka	32RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
32SBMS	Elektryka	32RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
32SBMS	Elektryka	32RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
32SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							13
32SBMS	BMS	BT.03.BO.003	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.004	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.005	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.006	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.008	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.009	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.010	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.011	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.013	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.014	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.052	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.053	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.054	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.058	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.059	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.BO.K03	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.KOM.004	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.006	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.007	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.008	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.009	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.010	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.011	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.017	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.018	Pomiar temperatury			1				

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.019	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.020	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.021	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.037	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.NCH.038	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.TECH.003	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BT.03.WSP.003	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	BTN.P03.N.BO.3.NE.P03.30	Pomiar temperatury			1				
32SBMS	BMS	CZP.03.VRF.17	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
32SBMS	BMS	CZP.VRF.33	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
32SBMS	BMS	CZP.03.TECH.003	Zalanie pomieszczenia	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.001	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.002	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.003	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.004	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.009	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.013	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.052/1	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.052/2	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.052/3	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.052/4	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.052/5	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.052/6	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.053	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.053/W	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.054	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.054/W	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.057	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.058	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.059	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K01	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K02/1	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K02/2	Presostat filtra HEPA	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.006	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.007	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.009	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.010	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.017	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.018	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.020/1	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.020/2	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.020/3	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.037/1	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.037/2	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdPFH.03.NCH.037/W	Presostat filtra HEPA	1						
32SBMS	BMS	BdP.03.BO.052	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.BO.053	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.BO.054	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.007	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.009	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.010	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.017	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.018	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.020	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	BMS	BdP.03.NCH.037	Czujnik różnicy ciśnień			1				
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.8.15	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.BO.3.02	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.BO.3.20	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.IZ.6.04	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.IZ.6.05	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.IZ.6.08	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.IZ.6.09	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.IZ.6.17	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.IZ.6.17	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W..8.16	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.BO.3.01	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.BO.3.03	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.IZ6.1.06	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.IZ6.1.07	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.IZ6.2.10	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.IZ6.2.11	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.IZ6.3.13	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.IZ6.3.14	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			
32SBMS	Wentylacja	P03.N.BO.3.NE.P03.30	Awaria/ wysterowanie	1		1				
32SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_25	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
32SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_26	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
32SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_27	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
32SBMS	Gazy medyczne	SA_14	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
32SBMS	Gazy medyczne	SA_15	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
32SBMS	Wod-kan	R01-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	11	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R02-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R03-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R04-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R05-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	13	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R06-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	7	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R07-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	2	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R08-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	1	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R09-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	8	2	1			
32SBMS	Wod-kan	R010-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	10	2	1			
33SBMS	Elektryka	33RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
33SBMS	Elektryka	33RK	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
33SBMS	Elektryka	33RR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
33SBMS	BMS	RC/ RB	Automatyka komfortu pomieszczenia (zgodnie z projektem BMS)							2
33SBMS	BMS	BT.03.BO.023	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.024	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.025	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.026	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.027	Pomiar temperatury			1				

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
33SBMS	BMS	BT.03.BO.029	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.030	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.036	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.037	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.038	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.039	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.040	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.041	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.042	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.043	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.044	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.045	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.047	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.BO.048	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	BT.03.TECH.005	Pomiar temperatury			1				
33SBMS	BMS	CZP.VRF.18	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
33SBMS	BMS	CZP.SP.P03.1	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
33SBMS	BMS	CZP.SP.P03.2	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
33SBMS	BMS	CZP.SP.P03.3	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
33SBMS	BMS	CZP.03.TECH.005	Zalanie pomieszczenia	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.023	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.024	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.026	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.027	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.029	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.030	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.036	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.038	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.039	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.040	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.041	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.042	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.044	Presostat filtra HEPA	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.045	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.047	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.048	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K04	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K05/1	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K05/2	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K05/3	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K05/4	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K05/5	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K05/6	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdPFH.03.BO.K06	Presostat filtra HEPA	1						
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.023	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.024	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.025	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.026	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.027	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.028	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.029	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.030	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.031	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.037	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.039	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.040	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.041	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.042	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.043	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.044	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.045	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.046	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.047	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.048	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	BMS	BdP.03.BO.049	Czujnik różnicy ciśnień			1				
33SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.BO.2.22	VAV - pomiar/ wysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
33SBMS	Wentylacja	VAV.P03.N.BO.2.24	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
33SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.BO.1.23	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
33SBMS	Wentylacja	VAV.P03.W.BO.1.25	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
33SBMS	Wentylacja	SP.P03.1	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Wentylacja	SP.P03.2	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Wentylacja	SP.P03.3	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_17	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN3_18	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_19	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_20	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_21	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_22	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_23	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SZIAN4_24	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_7	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_8	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_9	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_10	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_11	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_12	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Gazy medyczne	SA_13	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
33SBMS	Wod-kan	R11-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	6	2	1			
33SBMS	Wod-kan	R12-03-OP	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	5	2	1			
41SBMS	Elektryka	41RN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	3	1					
41SBMS	Elektryka	41RWN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
41SBMS	Elektryka	41RWR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
41SBMS	Elektryka	41RKLR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
41SBMS	Elektryka	41RNP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
41SBMS	Elektryka	41RW	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnic	2						
41SBMS	BMS	BT.04.TECH.010	Pomiar temperatury			1				
41SBMS	BMS	CZP.VRF.19	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
41SBMS	BMS	CZP.04.TECH.010	Zalanie pomieszczenia	1						
41SBMS	BMS	CZP.04.KOM.003	Zalanie pomieszczenia	1						

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
41SBMS	Wentylacja	W.6PM	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
41SBMS	Wentylacja	W.2S1	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
41SBMS	Wentylacja	W.BP.2PM	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
41SBMS	Wentylacja	W.IZ.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
41SBMS	Wod-kan	R3-04-OG	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	5	2	1			
42SBMS	Elektryka	42RLR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
42SBMS	Elektryka	42RWR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
42SBMS	Elektryka	42RWN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
42SBMS	Elektryka	42RNP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
42SBMS	Elektryka	42RNP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
42SBMS	BMS	BT.04.TECH.012	Pomiar temperatury			1				
42SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOR.3.NE.P04.9	Pomiar temperatury			1				
42SBMS	BMS	CZP.04.TECH.012	Zalanie pomieszczenia	1						
42SBMS	BMS	CZP.VRF.20	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.BO.3.50	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.BO.3.52	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOR.3.54	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOR.3.55	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOR.3.56	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOR.3.47	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.BO.3.51	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.BO.3.53	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOR.3.48	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOR.3.57	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOR.3.58	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOR.3.59	VAV - pomiar/ wystierowanie			1	1			
42SBMS	Wentylacja	P04.N.SOR.3.NE.P04.9	Awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.SOR.1T	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.IZ.6.1S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BO.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.IZ.6.2S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.IZ.6.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BP.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
42SBMS	Wentylacja	W.8PM	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.8KO	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.6B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.6KO	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BP.4S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BP.4B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.3.T3	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	N.IZ.2S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.8B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.7S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.2S2	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.A.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BO.1B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.SOR.2S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.SOR.1B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BP.1B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.7B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.IZ.5S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BO.1S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.SOR.1PM	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wentylacja	W.BO.1Z	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
42SBMS	Wod-kan	R1-04-OG	Rozdzielacz ogrzewania podłogowego	2	6	2	1			
43SBMS	Elektryka	43RKLR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
43SBMS	Elektryka	43RWR	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
43SBMS	Elektryka	43RWN	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
43SBMS	Elektryka	43RNP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	3	1					
43SBMS	Elektryka	43RWBO	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
43SBMS	Elektryka	43RNP	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
43SBMS	BMS	BT.04.TECH.015	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.1.NE.P04.16	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.1.NE.P04.17	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.2.NE.P04.18	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.2.NE.P04.19	Pomiar temperatury			1				

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.3.NE.P04.20	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.3.NE.P04.21	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.4.NE.P04.22	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.4.NE.P04.23	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.5.NE.P04.24	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.5.NE.P04.25	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.5.NE.P04.26	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.6.NE.P04.27	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.7.NE.P04.28	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	BTN.P04.N.SOP.7.NE.P04.29	Pomiar temperatury			1				
43SBMS	BMS	CZP.VRF.21	Zalanie tacy klimatyzatora	1						
43SBMS	BMS	CZP.04.TECH.015	Zalanie pomieszczenia	1						
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.1.30	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.1.31	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.2.34	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.3.07	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.3.08	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.3.36	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.4.12	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.4.14	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.4.16	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.4.38	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.4.46	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.5.18	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.5.27	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.5.44	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.6.21	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.6.22	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.6.45	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.7.28	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.7.29	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.N.SOP.7.40	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.1.01	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.1.02	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.1.33	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.2.35	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.3.10	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.3.11	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.3.37	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.4.13	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.4.15	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.4.17	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.4.39	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.5.25	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.5.26	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.5.43	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.6.23	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.6.24	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.6.42	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	VAV.P04.W.SOP.7.41	VAV - pomiar/ysterowanie			1	1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.1.NE.P04.16	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.1.NE.P04.17	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.2.NE.P04.18	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.2.NE.P04.19	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.3.NE.P04.20	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.3.NE.P04.21	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.4.NE.P04.22	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.4.NE.P04.23	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.5.NE.P04.24	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.5.NE.P04.25	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.5.NE.P04.26	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.6.NE.P04.27	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.7.NE.P04.28	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	P04.N.SOP.7.NE.P04.29	Awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.IT.1KO	Wentylator - awaria/ysterowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.3.T2	Wentylator - awaria/ysterowanie	1			1			

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
43SBMS	Wentylacja	W.CS.MW	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.BP.5KO	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.IT.2PM	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.BP.5B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.CS.1T	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.CS.1S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.CS.3S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.IT.2B	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.CS.MD1	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.CS.MD2	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.CS.MD3	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.IZ.1.1S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.IZ.1.2S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wentylacja	W.IZ.4S	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
43SBMS	Wod-kan	R2-04-OG	Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego	2	4	2	1			
51SBMS	Elektryka	5RPS	Zgodnie z dokumentacją rozdzielnicy	2						
51SBMS	BMS	BT.05.ZEW	Pomiar temperatury			1				
51SBMS	BMS	BT.05.KOM.001	Pomiar temperatury			1				
51SBMS	BMS	BT.05.TECH.002	Pomiar temperatury			1				
51SBMS	BMS	BT.05.TECH.003	Pomiar temperatury			1				
51SBMS	Wentylacja	PS.P05.WT1_W.03	Przepusnice - monitoring/ wystierowanie			1	1			
51SBMS	Wentylacja	PS.P05.WT1_W.04	Przepusnice - monitoring/ wystierowanie			1	1			
51SBMS	Wentylacja	PS.P05.WT1_W.05	Przepusnice - monitoring/ wystierowanie			1	1			
51SBMS	Wentylacja	PS.P05.WT1_CZ.01	Przepusnice - monitoring/ wystierowanie			1	1			
51SBMS	Wentylacja	PS.P05.WT1_CZ.02	Przepusnice - monitoring/ wystierowanie			1	1			
51SBMS	Wentylacja	WT1	Wentylator - awaria/ wystierowanie	1			1			
51SBMS	Gazy medyczne	Układ sprężonego pow. med.	Sygnał awarii i gotowości (uzgodnić na etapie realizacji)	2						
51SBMS	Gazy medyczne	Układ sprężonego pow. pozamed	Sygnał awarii i gotowości (uzgodnić na etapie realizacji)	2						
51SBMS	Wod-kan	R01-05-OP	Rozdzielacz ogrzewania Podłogowego	2	4	2	1			
51SBMS	Wod-kan	ACH1	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
51SBMS	Wod-kan	ACH2	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		
51SBMS	Wod-kan	ACH3	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		

Szafa BMS	Branża	Urządzenie/instalacja	Sygnały	DI	DO	AI	AO	modbus RTU	modbus TCP	BACnet/IP
51SBMS	Wod-kan	ACH4	Zgodnie z listą zmiennych urządzenia					1		