

# Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach



Rzeczpospolita  
Polska



Śląskie.

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Tarnowskie Góry, dnia 23 lutego 2023r.

AZ.272.4.4.2023

## Wykonawcy

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach**

W związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zmianami), **udzielam następujących wyjaśnień:**

### Pytanie 1:

Jaką wielkość ma mieć logo?

#### Odpowiedź:

Wzór logo jest ukazany na rysunku zamieszczonym w projekcie budowlanym (zał. nr 5 do SWZ - Tarnowskie Góry Termomodernizacja\_budynku\_szkoły i sali gim6) – nr rys. A.06 Elewacja wschodnia. Wielkość logo ma być wykonana w proporcjach zgodnie z ww. rysunkiem.

### Pytanie 2:

Czy logo ma być podświetlane?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje podświetlenia logo.

### Pytanie 3:

Odnosnie logo – Czy ma być dodatkowe lico z dibondu, tak, aby dystanse nie były widoczne?

#### Odpowiedź:

Tak. Ma być zastosowane lico z dibondu, tak, aby dystanse nie były widoczne.

*Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informuję, iż administratorem pani/pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Kartuszwiec 5 jest Starosta Tarnogórski. Pozostałe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (<http://www.tarnogorski.pl>) w zakładce: „Ochrona Danych Osobowych”.*

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach,  
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Kartuszwiec 5  
tel. 32 381 37 11, fax. 32 381 37 27  
email: kancelaria@tarnogorski.pl  
[www.tarnogorski.pl](http://www.tarnogorski.pl)



ELoGE

NIP: 645-251-31-03 REGON: 276255170

**Pytanie 4:**

W dokumentacji przewiduje się docieplenie elewacji wełną mineralną gr. 15cm natomiast w przedmiarze jest styropian gr. 15 cm.

**Odpowiedź:**

Zamówienie dotyczy robót mających na celu dokończenie robót termomodernizacyjnych rozpoczętych w roku 2022 przez poprzedniego wykonawcę, z którym została rozwiązana umowa. Docieplenie elewacji wełną mineralną było zakładane w dokumentacji w budynku sali gimnastycznej, które jest już wykonane. Docieplenie styropianem ma zostać wykonane w budynku głównym szkoły, które to prace należą do realizacji w przedmiotowym zamówieniu. W przedmiarze jest prawidłowo opisany materiał – styropian gr. 15cm.

**Pytanie 5:**

W dokumentacji przewiduje się ocieplenie styropapą gr. 18cm natomiast w przedmiarze jest styropian gr. 5 cm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją styropapą gr. 18 cm należało docieplić stropodach budynków. Są to prace zrealizowane przez poprzedniego Wykonawcę. Zgodnie z opisem pozycji w przedmiarach – prace dociepleniowe rozdziału 7 poz. 7.3 poprzez docieplenie płytami gr. 5 cm dotyczy wyłącznie daszków nad wejściami głównymi do budynku głównego szkoły.

**Termin składania i otwarcia ofert oraz okres związania ofertą pozostają bez zmian.**

dokument został podpisany  
z upoważnienia Zarządu Powiatu przez:  
Barbara Machura  
Sekretarz Powiatu