



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;
e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Chrostkowo, dnia 07.03.2024 r.

Z.271.03.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym”.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Wymagane jest odsunięcie projektowanego stołu od północnej granicy działki, czy Zamawiający ma wymagania co do stref buforowych od krawędzi wschodniej i zachodniej działki, jeśli tak to jaką maksymalnie szerokość stołu ma do dyspozycji Wykonawca i jaka dokładnie jest szerokość działki od wschodniej do zachodniej granicy?

Odpowiedź:

Projektuje się wykorzystanie jednego rzędu stołów o sumarycznej szerokości 34,56m. Od wschodniej granicy działki do krawędzi stołu, projektuje się dystans 2,6 metra. Strefę buforową przyjmujemy 2 metry. Od zachodniej granicy działki do krawędzi stołu, projektuje się dystans 2,7 metra. Strefę buforową przyjmujemy 2 metry.

Pytanie 2:

Załącznik nr 7 pkt 7.4 - Zamawiający wymaga zastosowania przewodów DC o przekroju 8 mm. W PZT wpisane są również przewody o przekroju minimum 8 mm. Jednak w schemacie ideowym są podane przewody o przekroju 6 mm. Z najlepszej wiedzy Wykonawcy wynika, że wystarczą przewody o przekroju 6 mm. Wykonawca wnosi o ujednoczenie wymogu i dopuszczenie przewodów DC o przekroju 6 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania przewodów DC o przekroju min. 8 mm.

Przedmiotowe wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

na oryginalnie podpisał:
Wójt Gminy Chrostkowo
Mariusz Lorenc



URZĄD GMINY CHROSTKOWO

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo

tel. (54) 306 75 30; fax (54) 306 75 32;

e-mail: gmina@chrostkowo.pl; www.chrostkowo.pl

Sporządził:

Łukasz Lazarowski

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

e-mail: l.lazarowski@chrostkowo.pl

tel. (54) 306 75 36