ZAKRES OPRACOWANIA

MODUŁ 14, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB

MODUŁ 14, ZESTAW SZKLANY 1 i 2, RA2=25dB

uziem. bednarka prowadzona w słupie

demontaż opraw oświetleniowych, gniazd, profili/wsporników opraw, korytek elektroinstalacyjnych PCV, itp

korytko instalacyjne PCV, dostosowane do montażu gniazd

404c

przeniesienie wskaźnika

przeniesienie czujki

4-M14-17 113,83m2
pomieszczenie socjalno-biurowe
wykładzina PCV
sufit podwieszony TYP1

4-M14-19 25,12m2
pomieszczenie socjalno-biurowe
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

4-M14-16 47,21m2
pomieszczenie seminaryjne
wykładzina dywanowa
sufit podwieszony TYP1

TK-M14.1

T-M14.1

projektor

przeniesienie gniazda

przeniesienie gniazd

przeniesienie oprawy ośw. awaryjnego

przeniesienie wskaźnika

EI120

404

405

406

Łącznik oświetlenia zainstalowany na pionowym korytku elektroinstalacyjnym

4-K0-1 690,70m2

LEGENDA

- TK-M14.1 — Tablica elektryczna, naścienna, istniejąca
- SW — Szyna wyrównawcza (istn. wyprowadzenie z uziomu)
- Łącznik pojedynczy p/t istniejący
- Łącznik świecznikowy p/t istniejący
- Łącznik schodowy p/t istniejący
- Oprawa świetlówkowa, istniejąca
- AW — Oprawa oświetlenia awaryjnego, z indywid. inwerterem, z czasem podtrzymania 2h, istniejąca
- Gniazdo el. 230V/16A IP20 ze stykiem ochr., p/t istniejące
- Gniazdo el. 2x230V/16A IP20 ze stykiem ochr., w listwie, istniejące
- Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45, p/t, istniejące
- Gniazdo telefoniczne, p/t, istniejące
- 2xDATA — Gniazdo el. 2x230V/16A DATA IP20 ze stykiem ochr., czerwone, p/t, istniejące
- RJ45 2xDATA — Zestaw gniazd w listwie PCV (istniejący): – gniazdo el. 230V/16A – gniazdo el. 2x230V/16A DATA – gnniazdo RJ45
- Demontaż
- Przeniesienie

Jednostka projektująca		
PROJEKTOWANIE, NADZORY Mariusz Rola ul Jaspisowa 3/10, 20-585 Lublin		
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Maksymilian Zdunek; LUB/0366/PWBE/19	
Opracowujący	– –	
Sprawdzający	– –	

Inwestor Politechnika Lubelska ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin			
Nazwa projektu Przebudowa instalacji elektrycznych w pom. 404/405 CliZTPL – zad. nr 5/6			
Nazwa rysunku PLAN INST. ELEKT. I OŚW. POM. 404/405 – DEMONTAŻE			Skala 1:50
Data 2022.05	Stadium proj. PW	Nr rysunku IE-03	Rewizja –