

TABELA DOBORU ZABEZPIECZEŃ DLA OCHRONY PRZEWODÓW I KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIĄŻEŃ
(WG PN-IEC 60364-4-43:2012)

ODBIÓR						ZABEZPIECZENIE				PRZEWÓD								WYNIKI		
Nazwa odbioru	P	U _N	I _B	cosφ	L	Typ zabezp.	I _N	k ₂	I ₂	Przewód				Metoda ułożenia	I _{dd}	k _p	I _z	Warunek 1	Warunek 2	ΔU _%
-	kW	V	A	-	m	-	A	-	A	-	-	mm2	-	-	-	-	-	-	-	%
T-E13--L13	0,64	230	2,99	0,93	25	C (nadp.)	10	1,45	15	1	x YnDYżo 4x	1,5	Cu	B2	16,5	1,00	16,50	TAK	TAK	0,72
T-E13--L14	0,64	230	2,99	0,93	25	C (nadp.)	10	1,45	15	1	x YnDYżo 4x	1,5	Cu	B2	16,5	1,00	16,50	TAK	TAK	0,72