

Opis przedmiotu zamówienia
do postępowania na realizację zamówienia pn.:

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy.

Część XX – Zawór 3 drogowy i siłownik liniowy Belimo:

1. Zawór 3 drogowy Belimo H765N DN65 kolnierz, DN 65, kvs 63 m³/h – 1 szt.
2. Siłownik liniowy do zaworów grzybkowych EV24A-SZ-TPC (2500N) – 1 szt.

Wymagania techniczne:

1. wykonane z korpusu z żeliwa GG25, element zamykający – stal nierdzewna, popychacz zaworu – stal nierdzewna, uszczelnienie wrzeciona – pierścień samouszczelniający (o-ring) EPDM;
2. zastosowanie do sieci zimna i gorąca woda (woda z dodatkiem maks. 50% obj. glikolu), ciśnienie PN 16, kolnierz ISO 7005-2;
3. temperatura czynnika +5° C ÷ + 120° C.

*) – wersja z dnia 28.02.2025r. poprawiona

