

Mikołów, dnia 27.10.2022r.

*Znak sprawy:* ZGL/TP/13/2022

KZP.2621.13.03.2022EKP

**do wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o sygnaturze ZGL/TP/13/2022  
pn. Wyburzenie budynków przy ul. Bluszcza 32 wraz z opracowaniem dokumentacji,  
uzyskaniem zezwolenia na budowę oraz prace geodezyjne**

**I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

W związku z opublikowanymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami na pytania zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu jaki Zamawiający przewidział na zabezpieczenie drzew widocznych na załączonym zdjęciu?

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że rozbiórka obiektu wraz z fundamentami spowoduje utratę stateczności tych drzew oraz uszkodzenie ich bryły korzeniowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający nie narzuca sposobu zabezpieczenia drzew, lecz należy to wykonać z uwagi na średnicę tych drzew. Wykonawca powinien przyjąć taką technologię rozbiórki aby nie uszkodzić przedmiotowych drzew.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Załączniki:

- zdjęcie

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a