

Ostrołęka, dnia 08.08.2023 r.

Wykonawcy

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa boiska sportowego na oś. Leśnym w Ostrołęce, realizowana w ramach zadania: SPORTowe Leśne DLA MŁODZIEŻY**” prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp).

Zamawiający: Miasto Ostrołęka, działając na podstawie art. 284 ust. 6 i 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie i zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia.

### TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI:

#### **Pytanie nr 1 z dnia 02.08.2023 r. i 07.08.2023 r.**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Państwo zapytaniem i opisem przedmiotu zamówienia dotyczącym parametrów nawierzchni polipropylenowej, informujemy iż zamieszczony w projekcie opis, jest bezzasadnym ograniczeniem, wprost prowadzącym do złamania zapisów Ustawy PZP. Zaznaczyć należy, iż wielokrotnie w opiniach prawnych i wyrokach KIO wskazywano, iż zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców jest naruszeniem przepisów ustawy. Przypominamy również, iż na podstawie ww. przepisu do postawienia uczciwej konkurencji poprzez sformułowanie niezgodnego z przepisami Ustawy opisu przedmiotu zamówienia, niekoniecznie zaś realne uniemożliwienie takiej konkurencji. Fakt naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 Ustawy wymaga tylko uprawdopodobnienia (wyrok KIO z dnia 13 kwietnia 2010 r., KIO/UZP 440/10). Orzecznictwo wielokrotnie uściślało pojęcie równoważności, oraz wyraźnie i jednoznacznie wykazywało, iż sprzęt/produkt/materiał proponowany w ofercie równoważnej nie musi cechować się dokładnie takimi samymi parametrami jak te, które podane były w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niektóre przykłady poniżej:

- sygn. akt KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla

Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

sygn. akt KIO/UZP 967/09 „Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych oraz czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia”. sygn. akt KIO/UZP 585/09 „Każdy materiał, produkt cechuje się wieloma parametrami i właściwościami przypisanymi wyłącznie temu konkretnemu produktowi. Wymóg, aby produkt równoważny spełniał wszystkie cechy i parametry właściwe dla danego produktu referencyjnego, prowadziłby do konieczności zaproponowania produktów o identycznych parametrach, a zatem podważałby sens dopuszczenia składania ofert równoważnych i czynił to postanowienie niewykonalnym”.

Żądanie przez Zamawiającego produktów konkretnego producenta narusza przepisy prawne, w szczególności takie działanie prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 3 art. 7 ustawy Pzp zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisów utrudniających uczciwą konkurencję

W przeciwnym wypadku podejmiemy kroki prawne i zawiadomimy odpowiednie instytucje: Krajową Izbę Odwoławczą, Prokuraturę i CBA o nieprawidłowościach w przedmiocie zamówienia publicznego.

**Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił następujące parametry nawierzchni:**

**Nawierzchnia powinna posiadać parametry nie gorsze niż:**

- Wymiary modułów: 301x301x16 mm ( ± 5%)
- Odbicie piłki (%) ≥ 95
- Odporność na poślizg, stopnie PTV (nawierzchnia sucha): 90-100
- Amortyzacja (%): ≥35
- Odkształcenie pionowe (mm): ≤ 2

**Nawierzchnia powinna posiadać:**

- Atest PZH
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię;

Kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry nawierzchni

- Certyfikat FIBA dla nawierzchni
- Producent nawierzchni musi być oficjalnym dostawcą FIBA 3x3 , czyli musi być obecny na stronie <https://fiba3x3.com/en/organizers/officialsuppliers.html> lub/i oficjalnym dostawcą na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020/21, czyli musi być obecny na stronie: <https://tokyo2020.org/en/organising-committee/procurementsolesupplier/>

Nawierzchnia musi posiadać minimalne parametry techniczne zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, które należy dołączyć do oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014
2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny
3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014,
6. Badania zawartości WWA określające kategorię.

*W odpowiedzi na Państwa pytania Zamawiający dokonuje zmiany wymagań dotyczących nawierzchni polipropylenowo- gumowej (parametrów) w następujący sposób:*

Nawierzchnia powinna posiadać parametry nie gorsze niż:

- Wymiary modułów: 301x301x16 mm ( ± 5%);
- Odbicie piłki (%) ≥ 95
- Odporność na poślizg, stopnie PTV (nawierzchnia sucha): 90-100
- Amortyzacja (%): ≥35
- Odkształcenie pionowe (mm): ≤ 2

Nawierzchnia powinna posiadać:

- Atest PZH lub równoważny
- Autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- Kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry nawierzchni
- Certyfikat FIBA dla nawierzchni

Nawierzchnia musi posiadać minimalne parametry techniczne zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważne.

System nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, musi posiadać:

1. Aktualny kompletny raport z badań na zgodność z normą PN EN 14877:2014 lub równoważne,
2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
3. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
4. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
5. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014,
6. Badania zawartości WWA określające kategorię.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zaprojektowanego ogrodzenia na ogrodzenie z siatki piłkochwytovej?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zaprojektowanego ogrodzenia na ogrodzenie z siatki piłkochwytovej.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie poz. 14 z przedmiaru dot. ławy pod krawężniki betonowe ilość 166 m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:** W przedmiarze na roboty budowlane w poz. 14 tj: ławy pod krawężniki betonowe z oporem winno być 16,6 m<sup>3</sup>.

**Pozostałe warunki specyfikacji warunków zamówienia nie ulegają zmianie.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
Anna Gocłowska  
Wiceprezydent Miasta