


Schemat
rozbudowy
istniejącej
rozdzielniczy
"ZK"



Rozbudowa istniejącej rozdzielniczy elektrycznej		
Zasilanie 3-faz ogólne pompownia deszczowa	3,6	
Zasilanie 3-faz ogólne pompownia sanitarna	1,96	

Isntniejąca
Rozdzielnicza
"ZK"

rozbudowa wg schematu



Tablica
Automatyki
Pompowni Deszczowej

w zakresie dostaw inst. sanitarnych



Tablica
Automatyki
Pompowni Sanitarnej

w zakresie dostaw inst. sanitarnych



Kabel zasilający
wg projektu inst. elektr.

YKYżo 5x4mm2

l=235(238)m

Kabel zasilający
wg projektu inst. elektr.

YKYżo 5x4mm2

l=250(253)m

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W SIECI TN-S

	TYTAN e-mail: biuro@tytan.bialystok.pl	
	Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o. tel/fax 675 27 72	
	15-381 Białystok, ul. Depowa 9B	
	Data: 20.11.2017	Opracował: mgr inż. Adam Szarnicki
	Skala:	Sprawdził: mgr inż. Marcin Urbanik
	Nr rys.: 8	
Obiekt:	Działka nr 234, 233/2, 236/3, 236/5, obręb 8 Kompleks Wojskowy w Krakowie przy ul. Rakowickiej	
Projekt:	ZADANIE NR 42023: PRZEBODOWA BUDYNKU NR 18 Z DOSTOSOWANIEM DO FUNKCJI SZKOLENIOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KRAKOWIE PRZY UL. RAKOWICKIEJ W ZAKRESIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ	
Treść:	SCHEMAT ZASILANIA POMPOWNI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	