PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ C-C



Element studni	Studnia A=1000mm B=1400mm
1 - Podstawa studni	wg producenta
2 - Kręgi nadbudowy	wg producenta
3 - Zwężka	wg producenta
4 - Pierścienie wyrównujące	wg producenta
5 - Właz	Klasy D400
6 - Klamry	Klamry złazowe z pręta pełnego stalowego Ø32mm w otulinie tworzywowej
7 - Pokrywa studzienna	wg producenta
8 - Pierścienie odciążające	wg producenta
9 - trójnik 90°	PVC SN8
10 - kolano 90°	PVC SN8

PRZEKRÓJ B-B



Uwaga!
1. Rurę przepadową stosować wyłącznie w przypadku gdy h1, h2, h3≥0,8m
2. Elementy studni łączone za pomącą uszczelki elastomerowej.
3. Studnia ze specjalnie wyprofilowaną kinetą wraz z przejściami szczelnymi.
4. Włazy żeliwne z uszczelką wpuszczaną do rowka wg PN-EN-124/2000.

Zestawienie studni Ø1000 w załączniku 1

Inwestor: Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork		Projekt: PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ WINTURSKI -PROJMAX- 65-131 Zielona Góra ul. Jastrzębia 8	
"Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Księdza Skorupki w Kluczborku"			
Nazwa rysunku: STUDNIA BETONOWA-RYSUNEK POWTARZALNY			
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ WINTURSKI	LBS/0063/POOS/09 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. ALINA WINTURSKA	LBS/0019/POOS/12 spec. instalacyjna	
DATA 05.2024	SKALA 1:100/500	RYSUNEK NR S8	