

Kraków, dnia 26.04.2024r.

Zamawiający:
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Lubelska 23
30-003 Kraków

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: *Remont i przebudowa dachu, schodów zewnętrznych oraz naświetli piwnicznych w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu.*

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy w zakresie wykonania instalacji odgromowej dachu oraz wieżyczek jest również wykonanie oprzewodowania po ścianach elewacji i odziomu otokowego w ziemi czy tylko same roboty na połąci dachu ?

Odpowiedź:

W zakresie wykonania instalacji odgromowej dachu oraz wieżyczek są same roboty na połąci dachu. Oprzewodowania po ścianach elewacji i odziomu otokowego w ziemi zostały wykonane w roku 2021 (w trakcie termomodernizacji); na elewacji od strony dziedzińca odgromy są schowane pod styropianem. Zamawiający dysponuje aktualnymi badaniami (z roku 2023) potwierdzającymi sprawność instalacji odgromowej. Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu instalacji odgromowej na dachu Wykonawca przedłożył protokół z przeglądu (z pomiarami) potwierdzający, że całość instalacji odgromowej jest sprawna i spełnia obowiązujące normy w tym zakresie.

Zamawiający