



# GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski  
tel. 75 6477888 fax. 75 6477889  
email: [urząd@lwowekslaski.pl](mailto:urząd@lwowekslaski.pl), [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)



DOLNOŚLĄSKI  
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2011



IN.271.29.2024.NP/3

Lwówek Śląski, dnia 11.06.2024 r.

**dotyczy:** Zaproszenia do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 2 (w trybie podstawowym z możliwością negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) na **ROBOTY BUDOWLANE pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne i Nagórze – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Płóczki Górne”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1:**

Dzień dobry

Czy rury wodociągowe muszą mieć wbudowany przewód sygnalizacyjny z miedzi, czy można użyć rur, które nie mają takiego przewodu?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę. Zmiana rur z rur warstwowych z przewodem sygnalizacyjnym na zwykłe z ścianką litą, wymaga ułożenia nad przewodem wodociągowym taśmy lokalizacyjnej z przewodem sygnalizacyjnym.

W związku z wpływem zapytań Wykonawców do postępowania, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

#### **Jest:**

##### **„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. (...)
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **13 czerwca 2024 roku, do godz. 10:00.**

(...)

##### **„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13 czerwca 2024 roku, o godz. 10:30.**

(...)

##### **„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **12 lipca 2024 roku...**



**Winno być:**

**„XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. (...)
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **19 czerwca 2024 roku, do godz. 10:00.**

(...)

**„XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 czerwca 2024 roku, o godz. 10:30.**

(...)

**„XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **18 lipca 2024 roku...”**

Informujemy, iż udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.

Sprawę prowadzi:

Angelika Kukawska, kontakt za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl>