



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Przemyślu**

Przemyśl, dnia 14.05.2021 r.

RZ.ZUZ.3.4210.126.2021.IH

DECYZJA

Działając na podstawie:

- art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6 oraz art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021. 624),
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 735)

po rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław, reprezentowanego przez Pana Łukasza Wyżykowskiego działającego na rzecz Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów z dnia 15.04.2021r. (data wpływu do tut. Organu 16.04.2021r.) bez znaku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią realizowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Misztale” w Jarosławiu,

orzekam

I. Udzielam dla Burmistrza Miasta Jarosławia ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługi wodne obejmujące:

- a) odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych drogi gminnej nr 111208R poprzez projektowany wylot W1 do wód cieku Stary San w ilości:**

II. Rodzaj powierzchni	Pow. całkowita [ha]	Współcz. spływu pow.	Pow. zreduko. [ha]	Natężenie deszczu q [l/s x ha]	Q _{max} [m ³ /s]	Q _{maxh} [m ³ /h]	Q _{doprocne} [m ³ /rok]	Q _{śred.dob.} [m ³ /dobe]
Obiekt	WYLOT W1							
jezdnia drogi, asfalt	0,508	0,9	0,457	132	0,060	217,15	3119,00	8,76
chodnik, zjazdy – kostka	0,328	0,9	0,295		0,039	140,40	2068,16	5,67

SUMA	0,836		0,752		0,099	357,55	5187,16	14,43
sptyw terenowy	1,190	0,3	0,357	132	0,047	169,63	2498,79	6,85
SUMA	2,026		1,109		0,146	527,18	7685,95	21,28

Czas, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do odbiornika – 139 dni.

2. Wykonanie urządzeń wodnych w zakresie:

a) Budowy wylotu kanalizacji deszczowej W1

WYLOT		
Projektowany wylot W1 realizowany poprzez wpięcie kolektora kanalizacji deszczowej do ist. przepustu Pd-1 dz. nr 195/3, 440, obr. 0003 Jarosaw km 0+442,18 dr.gminnej	Współrzędne geodezyjne X: 5545741,5844 Y: 8405632,5827 Rzędna wylotu kolektora: 175,65 m npm	Wpięcie proj. kolektora kanalizacji deszczowej poprzez otwór w ścianie przepustu skrzynkowego Średnica $\varnothing$ 500 mm z rur PP Spadek: $i=0,3\%$, $L=1,7m$

b) Likwidacji rowu lewostronnego w km 0+454,42 – 0+758,51 w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 111208R

LIKWIDACJA ODCINKA ROWU			
1	Odcinek rowu przydrożnego lewostronnego przeznaczony do likwidacji w km 0+454,42 – 0+758,51 dr. gminnej nr 111208R Lokalizacja odcinka: w obszarze dz. nr 256, 440, obr. 0003 Jarosław	– km 0+454,42 dr. gminnej X: 5545729.8110 Y: 8405635.9760 – km 0+758,51 dr. gminnej X: 5545483.4780 Y: 8405793.5530	długość odcinka rowu do likwidacji: ok. 304,09m rów należy zasypać gruntem przepuszczalnym oraz wykonać warstwy podbudowy i nawierzchnię chodnika z kostki betonowej według projektu branży drogowej parametry odcinka rowu: szerokość dna: 0-2,0m szerokość górą: 0+7,3m spadek podłużny: zamulone dno głębokość: 0,3-1,0m nachylenie skarp: nieregularne Rzędna wlotu: 178,20 m npm, Rzędna wylotu: 176,72 m npm

c) Przebudowy rowu przydrożnego prawostronnego w km 0+187,00 – 0+774,60 drogi gminnej nr 111208R w zakresie: - odbudowy koryta rowu wraz z wykonaniem przepustów

ODBUDOWA ROWU PRZYDROŻNEGO PRAWOSTRONNEGO			
1	Odcinek rowu przydrożnego przeznaczony do odbudowy dz. nr 242/1, 242/1, obr. 0004 Jarosław, dz. nr 194/1, 440, 564, 612, 613, obr. 0003 Jarosław km 0+187,00 – 0+774,60 dr. gminnej	– km 0+187,00 X: 5545844,5344 Y: 8405422,1403 - rzędna dna: 177,32 m npm – km 0+382,00 X: 5545793.2509 Y: 8405604.8783 - rzędna dna: 176,42 m npm – km 0+552,00 X: 5545632.9007 Y: 8405648.9411 - rzędna dna: 176,30m npm – km 0+774,60 X: 5545467,1271 Y: 8405795,7377 - rzędna dna: 178,28m npm	długość odcinka rowu do odbudowy: L=587,60 przekrój rowu trapezowy, otwarty, nieumocniony, trawiasty wymiary rowu: szerokość górą: 2,30-6,2m, szerokość dna: 0,50m, głębokość: min. 0,4m, spadek podłużny rowu: 0,5%, 0,9%, 0,07% Nachylenie skarp: 1:1.25, Nachylenie skarp na odcinku od km 0+382.00 do km 0+552.00: 1:2. w ramach robót zaplanowano odbudowę koryta rowu poprzez jego odmulenie, formowanie skarp i spadku podłużnego

PRZEBUDOWA ROWU W ZAKRESIE BUDOWY PRZEPUSTÓW POD ZIAZDAMI			
1	Przepust PP1 dz. nr 242/1, obr. 0004 Jarosław km 0+210,00 dr. gminnej	Współrzędne geodezyjne (w osi przepustu): X: 5545838,6097 Y: 8405444,3625 Rzędna dna wlotu 177,26m npm Rzędna dna wylotu 177,24m npm	Przepust projektowany w ramach budowy zjazdu indywidualnego na przyległą posesję, Wymiary przepustu: $\varnothing$500mm z rur PP, L=6,0m, i=0,30%
2	Przepust PP2 dz. nr 242/2 obr. 0004 Jarosław km 0+345,57 dr. gminnej	Współrzędne geodezyjne (w osi przepustu): X: 5545808,4317 Y: 8405576,7275 Rzędna dna wlotu 176,86m npm Rzędna dna wylotu 176,84m npm	Przepust projektowany w ramach budowy zjazdu indywidualnego na przyległą posesję, Wymiary przepustu: $\varnothing$500mm z rur PP, L=6,0m, i=0,30%
3	Przepust PP3 dz. nr 194/1 obr. 0003 Jarosław km 410,78 dr. gminnej	Współrzędne geodezyjne (w osi przepustu): X: 5545769,3248 Y: 8405614,6836 Rzędna dna wlotu 176,07m npm	Przepust projektowany w ramach budowy zjazdu indywidualnego na przyległą posesję, Wymiary przepustu: $\varnothing$500mm z rur PP, L=6,0m, i=1,33%

		Rzędna dna wylotu 175,99m npm	
4	Przepust PP4 dz. nr 613 obr. 0003 Jarosław km 0+480,78 dr. gminnej	Współrzędne geodezyjne (w osi przepustu): X: 5545701,7829 Y: 8405633,0718 Rzędna dna wlotu 176,05m npm Rzędna dna wylotu 176,0m npm	Przepust projektowany w ramach budowy zjazdu indywidualnego na przyległą posesję, Wymiary przepustu: $\varnothing$ 500mm z rur PP, L=6,0m, i=0,83%
5	Przepust PP5 dz. nr 611 obr. 0003 Jarosław km 556,21 dr. gminnej	Współrzędne geodezyjne (w osi przepustu): X: 5545628,5301 Y: 8405650,3230 Rzędna dna wlotu 176,32m npm Rzędna dna wylotu 176,30m npm	Przepust projektowany w ramach budowy zjazdu indywidualnego na przyległą posesję, Wymiary przepustu: $\varnothing$ 500mm z rur PP, L=6,0m, i=0,30%

d) Przebudowy istniejącego przepustu Pd-1 wraz z wykonaniem umocnienia

PRZEPUST DROGOWY PRZEZNACZONY DO PRZEBUDOWY			
1	Przepust Pd-1 dz. nr 193/3, 194/1, 195/3, 440, 613, obr. 0003 Jarosław km 0+440,63 dr. gminnej	Współrzędne geodezyjne (w osi przepustu): X: 5545742,1323 Y: 8405628,6227 Rzędna dna wlotu: 175,20 m npm Rzędna dna wylotu: 175,18 m npm	Przebudowa w zakresie zmiany długości przepustu - wydłużenia, Projekt przewidują wydłużenie przepustu o 1,0 m elementem o takich samych wymiarach jak przepust istniejący na wlocie i wylocie z przepustu, Wymiary istniejące: przepust skrzynkowy żelbetowy 2,0 x 4,5 m, L=8,20 m, i=0,3% Wymiary po przebudowie: przepust skrzynkowy żelbetowy 2,0x4,5mm, L=10,20 m, i=0,3% Projektują się ubezpieczenie dna i skarp cieku w obrębie wlotu i wylotu przepustu Ubezpieczenie narzutem kamiennym gr. 30 cm na wlocie na długości 5,00 m oraz na wylocie na długości 10,00 m.

3. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zakres prac obejmując:

- rozbudowę odcinka drogi klasy „D” o długości ok. 1630 m i szerokości jezdni 5,00 m; (na łukach poszerzenia do 5,60 m, 5,70 m oraz 6,20 m).
- budowę ciągu pieszo-rowerowego – szer. 2,50 m (szer. nawierzchni kostki brukowej)
- wykonanie pobocza wzdłuż prawostronnego rowu przydrożnego – 0,75 m
- przebudowę przepustu żelbetowego pod koroną drogi o wymiarach 4,50 x 2,00 m i długości 8,20 m w km drogi 0+440.63
- wykonanie umocnień skarp i dna cieku „Stary San” poprzez wykonanie narzutu kamiennego gr.30 cm na wlocie i wylocie
- budowę kanału technologicznego

- budowę oświetlenia ulicznego
- przebudowę podziemnych sieci uzbrojenia terenu (wodociągowej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej i gazowej)
- wycinkę drzew i krzewów

II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1. Prace opisane w niniejszej decyzji należy wykonać zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, decyzją Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 04.09.2020r. znak GKN.6220.02.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, sprostowanej postanowieniem Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01.12.2020r. znak GKN.6220.02.2020, ze sztuką inżynierską i obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami prawa.
2. Uzyskujący pozwolenie wodnoprawne ponosi koszty w przypadku wystąpienia ewentualnych szkód wynikłych na skutek wykonywanych robót.
3. Prowadzenia prac poza okresem zagrożenia powodziowego.
4. Po zakończeniu prac związanych z realizacją inwestycji należy uporządkować teren robót.
5. Uzyskujący pozwolenie wodnoprawne jest zobowiązany do prawidłowej eksploatacji i bieżącej konserwacji urządzeń wodnych.
6. Nie należy przekraczać w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych następujących wartości stężeń zanieczyszczeń:
 - zawiesiny ogólne 100 mg/l,
 - węglowodory ropopochodne 15 mg/l.
7. Należy co najmniej 2 razy do roku dokonywać przeglądów w odniesieniu do urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

III. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym, jeżeli względy ochrony interesów ludności, gospodarki narodowej lub środowiska uzasadniają taką potrzebę.

IV. Zgodnie z art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych udziela się na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.

VI. Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

VII. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

VIII. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów oraz uzyskania niezbędnych prawem decyzji przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

IX. Ryzyko realizacji inwestycji na przedmiotowym terenie ponosi Inwestor.

X. Właścicielowi gruntów zalanych podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie od właściciela wody.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.04.2021r. (data wpływu do tut. Organu 16.04.2021r. Burmistrz Miasta Jarosławia, reprezentowany przez Pana Łukasza Wyżykowskiego działającego na rzecz Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów, zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego usługi wodne, wykonanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią realizowanych w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Misztale” w Jarosławiu. Do wniosku została dołączona dokumentacja m.in. operat wodnoprawny, pełnomocnictwo udzielone Panu Łukaszowi Wyżykowskiemu z dnia 21.10.2019r. znak RMI.7212.7.35.2019, potwierdzenie przelewu, uproszczone wypisy z rejestru gruntów oraz decyzja Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 04.09.2020r. znak GKN.6220.02.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01.12.2020r. znak GKN.6220.02.2020.

Po zapoznaniu się z wnioskiem i po przeanalizowaniu całości zebranego materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP pismem z dnia 27.04.2021 r., znak RZ.ZUZ.3.4210.126.2021.IH, zawiadomił strony postępowania administracyjnego o wszczęciu oraz zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie, o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, podano do publicznej wiadomości przez obwieszczenie, umieszczone na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń PGW WP Zarząd Zlewni w Przemyślu, na stronie internetowej PGW WP RZGW w Rzeszowie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu oraz w Urzędzie Miasta Jarosławia. W terminie określonym w ww. piśmie, przewidzianym do składania uwag i wniosków, nie zgłoszono zastrzeżeń co do planowanej inwestycji objętej pozwoleniem wodnoprawnym.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że planowana inwestycja pn. „Rozbudowa ulicy Misztale” realizowana jest w ramach zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej nr 111208R w km 0+000,00 – 1+ 637,50. Planowane roboty poprawią bezpieczeństwa oraz usprawnią komunikację pieszo – jezdnią na obszarze objętym inwestycją. W ramach inwestycji planuje się budowę wylotu kanalizacji deszczowej W1, którym będą odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji, likwidację odcinka rowu lewostronnego, przebudowę przepustu Pd-1 w zakresie zmiany jego długości wraz z umocnieniem, odbudowę koryta rowu wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na przyległe posesje PP-1 – PP- 5. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych realizowane będzie poprzez odpowiednie ukształtowanie jezdni, zjazdów oraz ciągu pieszo – rowerowego zarówno podłużne jak i poprzeczne. Odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych będzie częściowo przebudowywany rów przydrożny prawostronny, częściowo istniejący i projektowany system kanalizacji deszczowej. Wylot z projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zaprojektowano w istniejącym przepuście znajdującym się na cieku „Stary San”. Przebudowa rowu polegać będzie na wymianie istniejących przepustów pod zjazdami na przepusty z rur PP 500 oraz na zeskarpowaniu i wyprofilowaniu, odmuleniu wraz z nadaniem im odpowiednich

spadków podłużnych. Nachylenie skarp rowu wynosić będzie 1:1,25, natomiast na odcinku od ok. km 0+382,00 do km 0+552,00 z uwagi na strefę przejścia dla małych zwierząt nachylenie to wynosić będzie 11:2. Odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych z rowu i kanalizacji deszczowej będzie ciek „Stary San” zlokalizowany w obszarze inwestycji. Wody opadowe lub roztopowe przez wprowadzeniem do odbiornika będą oczyszczane w osadnikach projektowanych wpustów deszczowych. Zaprojektowano również umocnienie dna i skarp cieku „Stary San” w obrębie wlotu i wylotu przepustu narzutem kamiennym gr. 30 cm.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Zakres inwestycji, jaki znajduje się ww. obszarze dotyczy odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja znajduje się w granicach JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka” o kodzie PLRW2000192259. Wody mają status naturalnej części wód, o stanie jakościowym – złym. Jest ona wskazana jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zgodnie z PGW, działania w ramach przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są również w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWP_d nr PLGW2000136. Stan ilościowy wód jest dobry, stan jakościowy również dobry oraz nie jest zagrożone ryzyko osiągnięcia celów środowiskowych.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez Wnioskodawcę dokumentacji uznano, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Podstawę techniczną niniejszej decyzji stanowi przedłożony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne oraz na wykonanie urządzeń wodnych.

W myśl art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Rzeszowie, 35-103 Rzeszów, ul. Hanasiewicza 17B, za pośrednictwem tut. organu, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

pobrano opłatę w wys. 1380,30 zł na rachunek bankowy

Wód Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymują: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Łukasz Wyżykowski - pełnomocnik + 1 egz. oper. wodnop.
ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów
2. PGW WP RZGW w Rzeszowie
3. A/a - IH

Do wiadomości: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. Zarząd Zlewni w Przemyśle – Dział Opłat i Opomiarowania
2. Nadzór Wodny Jarosław
3. Zarząd Zlewni w Przemyśle – ZUW



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Przemyśle
Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Bogusława Osiadacz

Decyzja niniejsza stała się

ostateczna z dniem 01.06.2021r.

21.06.2021r.

data

podpis

