

## Załącznik nr 3 zapytania ofertowego nr DT-02/WEN/09-EP/2024 i do Umowy

## WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH / KLIMATYZACYJNYCH / CHŁODNICZYCH WRAZ Z LOKALIZACJAMI

ul. Szczęśliwicka 36									
Nr poz.	Rodzaj urządzenia	Lokalizacja w obiekcie	Funkcja, przeznaczenie, obsługiwana przestrzeń	Producent, marka, typ, model urządzenia	Podstawowe dane techniczne	Hermetyczność zawartość czynnika chłodzącego $\geq 3$ (6) kg - ilość	Filtry, paski, inne elementy	Rodzaj DT-R w posiadaniu Operatora	Uwagi
1	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna + agregat chłodniczy	Piętro 4 (pomieszczenie techniczne) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 3 Laboratorium Około 350m <sup>2</sup>	VTS-VENTUS VS-30-R 2580m <sup>3</sup> /h ACSON A4LC40C	VS-30-R 2580m <sup>3</sup> /h 380-415/3N-/50	R-407A 3,13kg	2 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
2	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna	Piętro 4 (pomieszczenie techniczne)	Piętro 3 Rehabilitacja Około 500m <sup>2</sup>	VTS-VENTUS VS-30-R 2680m <sup>3</sup> /h	VS-30-R 2680m <sup>3</sup> /h	Nie dotyczy	2 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
3	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna + agregat chłodniczy	Piętro 1 (pod sufitem kasetonowym) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 1 POZ (korytarz) Około 300m <sup>2</sup>	VTS-VENTUS VS-30-R 1900m <sup>3</sup> /h MOU-60HDN1-R	VS-30-R 2580m <sup>3</sup> /h 380-415-50Hz, 3Ph	R-410A 4,2 kg	2 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
4	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna + agregat chłodniczy NW1	Piętro 1 Ginekologia (pod sufitem kasetonowym) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 1 Ginekologia 1000m <sup>2</sup>	Klimor MCKHT01625R VN1-1420m <sup>3</sup> /h VW1-1050m <sup>3</sup> /h AJY108LALBH	MCKHT01625R VN1-1420m <sup>3</sup> /h VW1-1050m <sup>3</sup> /h 380-415-50Hz, 3Ph	R-410A 11,8 kg	Nawiew - filtry klasy G4 + F7 Wyciąg – filtr klasy G4 Filtr Kieszeniowy	Brak	
5	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna + agregat chłodniczy	Piętro 1 Ginekologia (pod sufitem kasetonowym) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 1 Ginekologia 800m <sup>2</sup>	Klimor MCKHT01625R VN2-600m <sup>3</sup> /h VW2-600m <sup>3</sup> /h AJY108LALBH	MCKHT01625R VN2-600m <sup>3</sup> /h VW2-600m <sup>3</sup> /h 380-415-50Hz, 3Ph	R-410A 11,8 kg	Nawiew - filtry klasy G4 + F7 Wyciąg – filtr klasy G4 Filtr Kieszeniowy	Brak	
6	Klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnętrzna)	Piętro 1 Ginekologia (Klimatyzator kasetonowy) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 1 Ginekologia 30m <sup>2</sup> ilość 2 szt	AUXB07GALH 450m <sup>3</sup> /h AJY108LALBH	AUXB07GALH 450m <sup>3</sup> /h 230V-50Hz	R-410A 11,8 kg	Nie dotyczy	Brak	

7	Klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnętrzna)	Piętro 1 Ginekologia (Klimatyzator kasetonowym) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 1 Ginekologia 40m2 ilość 3 szt	AUXB09GALH 450m3/h AJY108LALBH	AUXB09GALH 450m3/h 230V-50Hz	R-410A 11,8 kg	Nie dotyczy	Brak	
<b>Nr poz.</b>	<b>Rodzaj urządzenia</b>	<b>Lokalizacja w obiekcie</b>	<b>Funkcja, przeznaczenie, obsługiwana przestrzeń</b>	<b>Producent, marka, typ, model urządzenia</b>	<b>Podstawowe dane techniczne</b>	<b>Hermetyczność zawartość czynnika chłodzącego <math>\geq 3</math> (6) kg - ilość</b>	<b>Filtry, paski, inne elementy</b>	<b>Rodzaj DT-R w posiadaniu Operatora</b>	<b>Uwagi</b>
8	Klimatyzator kasetonowy (jednostka wewnętrzna)	Piętro 1 Ginekologia (Klimatyzator kasetonowym) Skraplacz na dachu (pod centralą)	Piętro 1 Ginekologia 50m2 ilość 4 szt	AUXB12GALH 530m3/h AJY108LALBH	AUXB12GALH 530m3/h 230V-50Hz	R-410A 11,8 kg	Nie dotyczy	Brak	
9	Specjalistyka 1 piętro	Korytarz główny, przestrzeń podsufitowa przy klatce schodowej K1	VS-15-R-SS, wydatek 1720 m3/H Centrala wentylacji przy klatce	MDV, MOUB-48HRDN1 OUTDOOR2	MDV, MOUB-48HRDN1 OUTDOOR2	R-410A 3,8 KG	3 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
10	Specjalistyka 1 piętro	Korytarz główny, przestrzeń podsufitowa przy klatce schodowej K2	VS-15-R-SS, wydatek 1720 m3/H Centrala wentylacji przy klatce	MDV, MOUB-48HRDN1 OUTDOOR2	MDV, MOUB-48HRDN1 OUTDOOR2	R-410A 3,8 KG	3 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
11	Parter CZIU	Poczekalnia-korytarz przy wejściu z parkingu: skraplacz na parterze na szczycie budynku	VBW SPS-3 (50) 2735 M3/H Centrala wentylacyjna	VBW SPS-3 (50) 2735 M3/H	AOY-45 LATTI	Nie dotyczy	2 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
12	Parter CZIU	Parter-rejestracja, korytarz, gabinety	Jednostka zewnętrzna, Skraplacz umieszczony na Podeście szczytu budynku.	AJYA 90 28kW	AJYA 90 28kW	R-410A 11,8 KG	Nie dotyczy	Brak	
13	Parter CZIU	Parter-rejestracja, korytarz, gabinety	Jednostki wewnętrzne	AUXB07/09/12GA 22kW 6 szt. ASYA07 GA 2,2Kw 4 szt.	AUXB07/09/12GA 22kW ASYA07 GA 2,2Kw	R-410A 11,8 KG	Nie dotyczy	Brak	
14	Parter CZIU	Poczekalnia-korytarz przy wejściu z parkingu.	Kurtyna powietrzna	Frico PA	2220 CE 10 grz. 3kW	Nie dotyczy	Stałe filtry Wymagające czyszczenie	Brak	
15	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna	Piwnica Pomieszczenie 5 (protetyka)	Piętro 1 Okulistyka Około 200m2	VTS-VENTUS	Brak	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	

16	Serwerownia Piętro 2	Serwerownia piętro 2, koniec korytarza RTG	Klimatyzacja typu split. Jednostka zewnętrzna na dachu	Fujitsu AOYG 24	Fujitsu AOYG 24 R-410A 2,2 KG	R-410A 2,2 KG	Jednostki Wewnętrzne 4 szt.	Brak	
<b>Nr poz.</b>	<b>Rodzaj urządzenia</b>	<b>Lokalizacja w obiekcie</b>	<b>Funkcja, przeznaczenie, obsługiwana przestrzeń</b>	<b>Producent, marka, typ, model urządzenia</b>	<b>Podstawowe dane techniczne</b>	<b>Hermetyczność zawartość czynnika chłodzącego <math>\geq 3</math> (6) kg - ilość</b>	<b>Filtry, paski, inne elementy</b>	<b>Rodzaj DT-R w posiadaniu Operatora</b>	<b>Uwagi</b>
17	Serwerownia Piętro 2	Serwerownia piętro 2, koniec korytarza RTG	Klimatyzacja typu split. Jednostka zewnętrzna na dachu	Fujitsu AOYG 18 LFC	Fujitsu AOYG 18 LFC R-410A 1,2 KG	R-410A 1,2 KG	Jednostki Wewnętrzne 2 szt.	Brak	
18	Klimatyzator + Splitt	Gabinet lekarski RTG	Piętro 2 Około 14m2	WINIA WSA 3AHY	3AHY 12,000 BTU/h (3.516Kw)	R-410A 0,9kg	Nie dotyczy	Brak	
19	Wentylator wyciągowy	Dach	Pomieszczenie socjalny Około 50m2	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak	
20	Wentylator wyciągowy RTG piętro II	Dach	Kanałowy wyciągowy	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak	
21	Wentylator wyciągowy RTG piętro II	Dach	Promienny wyciągowy	Brak	Brak	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak	
22	Klimatyzator przenośny	Pokój RTG	Piętro 2 RTG Około 20m2	Brak	Brak	0,50kg	Nie dotyczy	Brak	
<b>ul. Skarżyńskiego 1</b>									
1	Wentylacja Nawiewna/Wywiewna	Piwnica	Sterylizacja piwnica Około 40m2	Brak	Brak	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 2 szt. Paski	BRAK	

2	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna + agregat chłodniczy	Piwnica	Parter hol około 600m2	limor MCK02 wydatek 1750m3/H agregatem AOYG18LAL	MCK02 1750m3/H AOYG18LAL	R410A 1,25 kg	2 szt. Filtr	TAK	
3	Centrala wentylacji Nawiewna/wywiewna + agregat chłodniczy	Parter	Chłodzenie pomieszczeń	Agregatem AJYA 126 40kW jednostki wewnętrzne AUXB09GALH 2,8Kw 3 szt. ASYA12GACH 3,6Kw 9 szt. AUXB18GALH 5,6Kw 1 szt	Agregatem AJYA 126 40kW AUXB09GALH 2,8kW 3 szt. ASYA12GACH 3,6kW 9 szt. AUXB18GALH 5,6kW 1 szt	R410A 11,80 kg	BRAK	TAK	
<b>ul. Sosnkowskiego 18</b>									
1	Centrala wentylacji	Piętro 2 Nad sufitem podwieszanym	Piętro 2 Korytarz i gabinety Około 500m2	VTS-VENTUS VS-15 1400m3/H	VS-15 1400m3/H	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Filtr Kieszeniowy 1 sz. Pasek	Brak	
2	Centrala wentylacji	Piętro 3 Nad sufitem podwieszanym	Piętro 3 Korytarz i gabinety Około 600m2	VTS-VENTUS VS-15 1300m3/H VTS-VENTUS VS-15 1100m3/H	VS-15 1300m3/H VS-15 1100m3/H	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Pasek	Brak	
3	Centrala wentylacji	Piętro 1 Nad sufitem podwieszanym	Piętro 1 Gabinety RTG pomieszczenie Ciemnia Około 160m2	G Multi Split MU3R19 5,3kW	MU3R19 5,3kW R32  50m <sup>3</sup> /min	1,4 kg		Brak	
4	Centrala wentylacji	Parter W pomieszczeniu rejestracji	Parter Korytarz i gabinety Około 600m2	Komiovet kompakt 1100m3/H	Komiovet kompakt 1100m3/H	Nie dotyczy	2 szt. Filtr	Brak	
<b>ul. Sanocka 6</b>									
1	Centrala Wentylacji	Parter	Parter Korytarz i gabinet Około 35m2	VTS-VENT VS 10-R-S 1400m3/h	VS 10-R-S 1400m3/h	Nie dotyczy	1 szt. Filter 1 szt. pasek	Brak	

2	Klimatyzator + Splitt	Gabinet lekarski Dzieci zdrowe	Parter Okolo 26m2	Haier TUNDRA PLUS 3,6kW	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA	R-32 0,62kg	Nie dotyczy	Brak	
3	Klimatyzator + Splitt	Gabinet lekarski Dzieci chore	Parter Okolo 27m2	Haier TUNDRA PLUS 3,6kW	AS35TADHRA-CL / 1U35MEEFRA	R-32 0,62kg	Nie dotyczy	Brak	
<b>ul. Wojciechowskiego 58</b>									
1	Klimatyzator + Splitt	G Piętro 1 Pokój lekarski	Piętro 1 Okolo 10m2	Hajer AS35RBAHRA-PL	550m <sup>3</sup> /h (3.5Kw) 230V	R32A 0,51kg	Nie dotyczy	Brak	
<b>ul. Poniatowskiego 18A</b>									
1	Centrala wentylacji	Poddasze	Wentylacja nawiew i wywiew Okolo 600m2	VTS-C PS-3(50)-P 2225/600/ 3-1-N-T-1 Nr. Fabr. C26238N/11	VTS-C SPS-3(50)-P 2225/600/ 3-1-N-T-1	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Filtr Kieszeniowy 1 sz.	Brak	
2	Centrala wentylacji	Poddasze	Wentylacja nawiew i wywiew Okolo 400m2	VTS-C PS-3(50)-P 1565/400/ 3-1-N-T-1-(D-ZW/XB) Nr. Fabr. C26237N/11	VTS-C SPS-3(50)-P 1565/400/ 3-1-N-T-1-(D-ZW/XB)	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Filtr Kieszeniowy 1 sz.	Brak	
3	Centrala wentylacji	Poddasze	Wentylacja nawiew i wywiew Okolo 900m2	VTS-Ventus VS 5500m3/h Nr. Fabr. C26236/11	VTS-C SPS-3(50)-P 2225/600/ 3-1-N-T-1	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Filtr Kieszeniowy 1 sz.	Brak	
4	Centrala wentylacji	Poddasze	Wentylacja nawiew i wywiew Okolo 400m2	Komfovent Ventia 400m3	Komfovent Ventia 400m3)	Nie dotyczy	1 szt. Filtr 1 szt. Filtr Kieszeniowy 1 sz.	Brak	
5	Klimatyzacja	Serwerownia piwnica	Chłodzenie pomieszczenia Okolo 20m2	Split ; Fujitsu	2,5kW 9000BTU/h	R-410A 0,9 kg	czyszczenie	TAK	

6	Klimatyzacja	RTG parter niższy budynek	Chłodzenie pomieszczenia Około 28m <sup>2</sup>	Split ; Fujitsu	2,5kW 9000BTU/h	R-410A 0,9 kg	czyszczenie	TAK	
7	Klimatyzator + Splitt	SERWEROWNIA PARTER POKÓJ 4.08	Parter Około 9m <sup>2</sup>	Haier TAYGA PLUS PLUS 3,5kW	AS35TAMHRA-C/ 1U35YEFFRA- C	R-32 0,53kg	Nie dotyczy	TAK	
8	Klimatyzator + Splitt	SERWEROWNIA PARTER POKÓJ 4.08	Parter Około 9m <sup>2</sup>	Haier TAYGA PLUS PLUS 3,5kW	AS35TAMHRA-C / 1U35YEFFRA-C	R-32 0,53kg	Nie dotyczy	TAK	
<b>ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1</b>									
1	Klimatyzator + Splitt	Gabinet 1	Gabinet Około 10m <sup>2</sup>	Fujitsu ASYG18KMTE	980m <sup>3</sup> /h (5.2Kw) 230V	R32A 1,02kg	czyszczenie		
2	Klimatyzator + Splitt	Gabinet 2	Gabinet Około 10m <sup>2</sup>	Fujitsu ASYG18KMTE	980m <sup>3</sup> /h (5.2Kw) 230V	R32A 1,02kg	czyszczenie		
3	Klimatyzator + Splitt	Gabinet 3	Gabinet Około 10m <sup>2</sup>	Fujitsu ASYG24KMTE	1170m <sup>3</sup> /h (7.1Kw) 230V	R32A 1,32kg	czyszczenie		
4	Klimatyzator + Splitt	Gabinet 4	Gabinet Około 10m <sup>2</sup>	Fujitsu ASYG24KMTE	1170m <sup>3</sup> /h (7.1Kw) 230V	R32A 1,32kg	czyszczenie		
5	Klimatyzator + Splitt	Gabinet 5	Gabinet Około 10m <sup>2</sup>	Fujitsu ASYG12KMCC	780m <sup>3</sup> /h (3.4Kw) 230V	R32A 0,70kg	czyszczenie		