



Łukasiewicz
Instytut Ciężkiej
Syntezy
Organicznej
BLACHOWNIA

Kędzierzyn-Koźle, 27 lipca 2023 r.

Nr postępowania: FT.271.5.2023

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„System sterowania i wizualizacji w Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia””

Pytanie 1

Jaki rozmiar przyłącza powinien mieć dostarczany elektrozwór na linii metanu (stal 316L, do 200 bar)?

Odpowiedź:

Przyłącze typu Swagelok na kapilarę 6 mm.

Pytanie 2

Czy zawór ma być w wykonaniu EX ?

Odpowiedź:

Tak, ma być w EX.

Strona 1 z 1

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”,
47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Energetyków 9, Tel. +48 77 487 34 70,
E-mail: sekretariat@icso.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 749 210 92 60, REGON: 000041631,
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000850420, BDO: 00030848.

