

Załącznik nr 1 do warunków zamówienia

Zasilanie z nowego złącza będzie stanowiło docelowo "zasilanie podstawowe"
 Zasilanie z trafa docelowo będzie stanowiło "zasilanie rezerwowe"
 na przewidzianych dopływach z PV do zabudowy mierniki parametrów sieciowych Lumel ND10
 na czerwono zaznaczono nowe elementy które na chwilę obecną nie są zabudowane ale należy uwzględnić te odpływy/dopływy w wycenie i przyszłym projekcie rozdzielni
+ ochronniki B+C

