



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU**

Znak sprawy: NNZ.9022.3.5.4.1.2022

Inowrocław, dnia 25 października 2022 r.  
Egz. nr 1

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCŁAWIU  
UZGADNIA**

pod względem wymagań sanitarnych i zdrowotnych projekt budowlany pn. „Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej” dz. nr ewid. 1/3, 1/1 obręb Głogówek; dz. nr ewid 97, 96/1, 94/2, 94/1 obręb Dębina, gm. Janikowo (branża: sanitarna), nie wnosząc uwag.

Pan Wojciech Patyk – Wojciech Patyk Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ”, aleja Mikołaja Kopernika 5/50, 88-100 Inowrocław, wnioskiem z dnia 12 października 2022 r. (data wpływu: 12.10.2022 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o uzgodnienie projektu budowlanego pn. „Sieć wodociągowa Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej” dz. nr ewid. 1/3, 1/1 obręb Głogówek; dz. nr ewid 97, 96/1, 94/2, 94/1 obręb Dębina, gm. Janikowo (branża: sanitarna).

Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Głogówek na terenie działki nr 1/3 i 1/1 oraz w miejscowości Dębina na terenie działki nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano:

- sieć wodociągową o długości 2125,50 m z rur PE o średnicy Ø 110x6,6 mm PE100 SDR17 PN10;
- sieć wodociągową o długości 3,80 m z rur PE o średnicy Ø 90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10;
- przyłącze wodociągowe o długości 4,00 m z rur PE o średnicy Ø 50x3,0mm PE100 SDR17 PN10;
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 2122,20 m z rur PE o średnicy Ø 110x6,6mm PE100 SDR17 PN10.

Projektowana sieć wodociągowa zostanie wpięta do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy Ø100mm za pomocą projektowanego łącznika RK o średnicy Ø100mm. W węźle włączenia do istniejącej sieci przewidziano zamontowanie zasuwy żeliwnej klinowej o średnicy Ø100mm. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowić będą dwa hydranty przeciwpożarowe nadziemne HP-80.

Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej równolegle do projektowanej sieci wodociągowej. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z obszaru miejscowości Dębina, po uzbrojeniu terenu w dalsze odcinki sieci kanalizacyjnej. Przewodem tłocznym ścieki będą tłoczone do istniejącej gminnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogówek. W najwyższym punkcie sieci przewidziano studzienkę betonową napowietrzająco-odpowietrzającą o średnicy Ø1000mm.

Przedłożony projekt spełnia podstawowe wymagania higieniczne i zdrowotne. W wyniku uzgodnienia przedłożony projekt zaopatrzone w klauzulę uzgadniającą Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu.

INFORMACJA: Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego, nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, obowiązany jest zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Załącznik:

1. Projekt budowlany – 1 egzemplarz

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W INOWROCŁAWIU  
*Katarzyna Krzymińska-Żeromska*

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. Pan Wojciech Patyk – Wojciech Patyk Przedsiębiorstwo Usługowe „PROWOJ”  
aleja Mikołaja Kopernika 5/50, 88-100 Inowrocław – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 2