

Janikowo, dnia 06.05.2022 r.

Urząd Miejski  
ul. Przemysłowa 6  
88-160 Janikowo

*L.dz. 742/05/2022*

**Warunki techniczne: Dotyczy uzupełnienia odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Głogówiec Dz. nr 1/3, 1/1 oraz Dębina Dz. nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.**

1. Inwestor zaprojektuje i wybuduje nowy odcinek sieci wodociągowej łączący miejscowości Głogówiec Dz. nr 1/3, 1/1 oraz Dębina Dz. nr 97, 96/1, 94/2, 94/1.
2. Przed rozpoczęciem robót inwestor winien zgłosić budowę sieci wodociągowej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
3. Sieć wodociągową wykonać z rur atestowanych PE HD o przekroju DN 110. Sieć należy oznaczyć taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną zgodnie z normami, a w przypadku przebiegu sieci pod drogą, umieścić w rurze osłonowej.
4. Wszystkie odcinki sieci wodociągowej ulegające częściowemu zakryciu ( tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem (odbory częściowe) w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Janikowie tel. 52 35 144 57 .
5. Uzupełniający odcinek włączyć do istniejącej sieci wodociągowej o przekroju 110 za pomocą zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem. Trzpień zasuw odcinających przedłużyć do poziomu terenu umieszczając w typowej skrzynce żeliwnej, którą należy opłytковать. Miejsce włączenia oznakować typową tabliczką informacyjną.
6. Zakończenie prac związanych z budową sieci inwestor zgłasza w Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Janikowie tel. 52 35 144 57 w celu dokonania odbioru technicznego.
7. Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka sieci wodociągowej z wydanymi warunkami oraz uzgodnioną

dokumentacją techniczną.

8. Odbiór sieci wodociągowej dokonywany jest w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Z odbioru wykonanej sieci przedsiębiorstwo sporządza protokół zawierający datę, strony oraz przedmiot odbioru, a także inne ustalenia (jeżeli były) i podpisy stron.
9. Na trasie sieci nie należy lokalizować elementów małej architektury, zieleni, chodników i dojazdów.

Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od datowania pisma.

Kierownik ZWKIEC

*Karol Nowicki*

Sporządził:

zatwierdził

**DYREKTOR**  
*mgr Jan Drzewiecki*