

WOS.272.1.7.2024

## Do wszystkich Wykonawców

### dot. postępowania na zadanie pn. **Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle**

W związku z zapytaniem z dnia 29.01.2024 r. o następującej treści:

„Proszę o doprecyzowanie jakich materiałów należy użyć do wykonania robót malarskich i tynkarskich elewacji, opasek i gzymsów:

- tynkowanie - jakie zastosować uziarnienie tynku?
- malowanie 2 razy farba silikonowa czy 2 razy farba krzemooorganiczna samoczyszcząca z efektem kwiatu Lotosu”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

W odpowiedzi na pytanie informuję, że odpowiedzi są zawarte w dokumentacji projektowej:

#### **Opis techniczny PAB**

##### **7.2. Remont elewacji**

Tynki

Projektuje się kompleksową naprawę tynku strukturalnego (bez wymiany wcześniej wykonanej termoizolacji), poprzez wykonanie nowego **tynku strukturalnego drobnoziarnistego** na istniejącym tynku strukturalnym wraz z malowaniem.

Malowanie

Malowanie wykonać **dwukrotnie farbą elewacyjną silikonową lub silikatową - samozmywalną (zanieczyszczenia wymywają się w trakcie deszczu)**. Nowe tynki zabezpieczyć preparatem przed rozwojem glonów i pleśni.

#### **Opis techniczny PT**

##### **p. 4.5. Remont elewacji**

- Tynk wierzchni

Tynk nie gorszy od StoSilco K/R/MP (odporny na oddziaływania alg i grzybów). Tynk silikonowy o **ziarnie 2 mm**.

- Malowanie

Zagruntowane podłoże malować dwukrotnie farbą **elewacyjną silikonową z efektem kwiatu Lotosu** (samooczyszczalna) zawierającą środki eliminujące rozwój alg i grzybów na powierzchni pokrytej tą farbą w kolorze projektowanym.

**STAROSTA**

**Krzysztof Kwiatkowski**