

Numer sprawy: WA.271.11.2023.AM

Włodawa, 19.09.2023r.

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

### **„Budowa toalety publicznej modułowej w centrum miasta wraz z infrastrukturą techniczną”**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 18.09.2023 r. zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1)**

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 18.09.2023 roku, na pytanie o przestrzeń manewrową powołał międzynarodową normę ISO/FDIS 21542, która ustanawia pewne zasady i wytyczne - inaczej kodeks dobrych praktyk, ale nie może pozostawać w sprzeczności z nadrzędnym aktem prawnym jakim jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., tj. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225) - wynika to z art. 87. Konstytucji: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, iż przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5m x 1,5m w kabinie nr 1 dla osób niepełnosprawnych jest zachowana. W rzucie parteru, przestrzeń tą określono jako kwadrat, jednak zgodnie z międzynarodową normą ISO/FDIS 21542 odnośnie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych w toaletach modułowych może to być również koło o średnicy 1,5m. Wówczas muszla ani poręcz (uchyłna) nie stanowią elementu, który utrudni poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku.*

Prosimy o wskazanie (zacytowanie) powołanego zapisu normy ISO/FDIS 21542, który wskazuje na możliwość zastosowania przestrzeni manewrowej o średnicy 1,5 m dla toalet modułowych.

W przypadku braku podstawy prawnej do takiej interpretacji, zaproponowana zmiana zagospodarowania przestrzeni manewrowej toalety jest niezgodna z obowiązującym prawem, a tym samym postępowanie o udzielenie zamówienia jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, iż przestrzeń manewrowa o wymiarach co najmniej 1,5m x 1,5m zgodnie §86 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury**

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r., tj. z dnia 15 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1225) w kabinie nr 1 dla osób niepełnosprawnych **jest zachowana**. Zamawiający zwraca uwagę Pytającemu, że cyt. rozporządzenie nie wskazuje jednoznacznie przestrzeni manewrowej jako *kwadratu o boku 1,5 m x 1,5 m*, czyli wyłączonej figury geometrycznej. Wskazuje natomiast **przeźrzeń o wymiarach** co najmniej 1,5 m x 1,5m. Trudno zaprzeczyć temu, że koło nie spełnia tego wymogu. Bowiem każde koło można przecież opisać o wymiarach 1,5m x 1,5m x 1,5m x .... Wprowadzeniem minimalnej przestrzeni manewrowej w przepisach prawa, jak wskazuje nazwa, ustawodawca zapewnił możliwość wykonania manewru obrotu wózkiem inwalidzkim, właśnie po kole. Szereg publikacji, wytyczne dla projektantów, itd. zawierają koło o wymiarach 1,5m x 1,5m jako figurę zapewniającą wolną przestrzeń do obrotu wózkiem inwalidzkim. Także normy międzynarodowe, które Zamawiający przytaczał we wcześniejszych odpowiedziach, tj. norma ISO/FDIS 21542 na stronie 75 normy, rys. nr 46 ilustruje zapewnienie przestrzeni manewrowej jako koła o średnicy 1,5 m. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż wszelkie normy są określone we właściwych aktach prawnych i z nich wynikają.

Burmistrz Włodawy  
  
Wiesław Muszyński