# RZUT PARTERU

UWAGI:
- przy prowadzeniu robót należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić istniejących instalacji
- w trakcie wykonywania robót wszystkie elementy istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem

Oprawa ewakuacyjna OUTDOOR 250lm 2,5W 20m AT IP65 z grzałką

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA POZA OPRACOWANIEM STANOWIĄCA ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA BEZ ZMIAN ZGODNIE Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PWP Projektowany przycisk głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z kontrolą zadziałania, IP65, n/t

Uwagi ppoż:
- istniejące przyciski ppoż zdemontować
- istniejące elementy ppoż typu centrale oddymiania klatek schodowych, centrala SSP zasilić z projektowanej tablicy TApoż

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA: | PROJEKT WYKONAWCZY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY. |
| INWESTOR: | MIASTO ŁOMŻA<br>PLAC STARY RYNEK 14<br>18-400 ŁOMŻA |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | PPU **JEDEN PROJEKT** ARCH. JACEK FRONC<br>UL. SIENKIEWICZA 10 kok.27<br>18-400 ŁOMŻA |
| ADRES INWESTYCJI: | **18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5**<br>**NR. EW. 226841, 226842, 226843** |
| | **JEDNOSTKA EWID.- ŁOMŻA 206201_1 OBRĘB - ŁOMŻA 1.0002** |

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR | PODPIS |
|---|---|---|---|
| PROJEKTANT | mgr inż. Walenty Wiśniewski | ŁOM-1/87 | |

| | |
|---|---|
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA: | Instalacje elektryczne przebudowywanych pomieszczeń PARTER |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |
| SKALA: 1:100 | DATA: 19.01.2023 |
| NR RYS.: E-12 | REWIZJA |