

**JEDEN PROJEKT**

PROJEKT WYKONAŁ WYKONAWCY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHYTEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.


**INWESTOR:**  
**MIASTO ŁOMŻA**  
**PLAC STARY RYNEK 14**  
**18-400 ŁOMŻA**

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PPU <b>JEDEN PROJEKT</b> ARCH. JACEK FRONC UL.SIENKIEWICZA 10 lok.27 18-400 ŁOMŻA
--------------------------	---

ADRES INWESTYCJI:  
18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5  
NR. EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3

PROJEKTANT	mgr inż. Walenty Wiśniewski	IMIE I NAZWISKO	NR. UPŁ.	PODPIS
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Łom 1/87		
		BRANŻA:		

SKALA:	DATA:	NR RYS.:	REWIZJA
b/s	19.01.2023	E-8	ELEKTRYCZNA



TO.1.1 PO MODERNIZACJI

TO1.1
Pi= 22,81 kW
kj= 0,65
Po=14,82 kW
Io= 23,0 A
cosφ= 0,93
L1/L2/L3

UWAGI:

- należy dokonać prób i sprawdzić wszystkich zabezpieczeń w rozdzielni;
- w przypadku nieprawidłowych wyników zabezpieczenia należy wymienić na nowe i badania powtórzyć
- należy wykonać pomiary rezystancji istniejących i nowymokowanych obwodów
- projektowane obwody i zabezpieczenia wbudować w istniejącą rozdzielnicę z zachowaniem zasad BHP w trakcie realizacji robót.
- fazy rozmieścić równomiernie