




ZAKRES OPRACOWANIA 1




PRZEKRÓJ A-A
1:50



PRZEKRÓJ B-B
1:50





PRZEKRÓJ D-D
ZAKRES OPRACOWANIA 2



SCHEMAT PODBICIA FUNDAMENTÓW – CZ.2
1:100

PRZEKRÓJ C-C
1:50



RZĘDNE PODBIĆ FUNDAMENTÓW:
PF-1a – rzędna spodu podbicia (-0,82)
PF-1b – rzędna spodu podbicia (-1,22)
PF-3 – rzędna spodu podbicia (-0,82)
PF-5 – rzędna spodu podbicia (-1,68)
PF-6 – rzędna spodu podbicia (-1,22)

UWAGA:
PODBICIA PF-1a ORAZ PF-1b RÓŻNIĄ SIĘ WYŁĄCZNIE POZIOMIEM POSADOWIENIA.

PRZYJĘTO WYMIARY FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH 40x120cm, A GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA 60cm PONIŻEJ POZIOMU ISTNIEJĄCEJ POSADZKI. JEŚLI W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC OKĄŻE SIĘ, ŻE WYMIARY LUB RZĘDNE SĄ INNE – NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM POWYŻSZEGO OPRACOWANIA W CELU KOREKTY.

- UWAGI:
1. PODŁOŻE PONIŻEJ POSADOWIENIA POWINNO BYĆ ODEBRANE PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ. W OBLICZENIACH ZAŁOŻONO, ŻE W POZIOMIE POSADOWIENIA WYSTĘPUJE PIASEK DROBNY ŚREDNIOZAGĘSZCZONY $b=0,45$. WODA GRUNTOWA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ POZIOMU POSADOWIENIA. W PRZYPADKU, GDY PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPU OKĄŻĄ SIĘ INNE WARUNKI OD ZAŁOŻONYCH, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM OPRACOWANIA.
 2. WYKONAĆ PODBICIE FUNDAMENTÓW. ZAŁOŻONO POSADOWIENIE PODBICIA NA POZIOMIE -0,60m WZGLĘDEM PROJEKTOWANEJ POSADZKI. PODBICIE FUNDAMENTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ODCINKAMI DŁUGOŚCI 1,0m I ODDALONYMI OD SIEBIE O MINIMUM 5,0m I TAK: WYKONAĆ PODBICIA PÓŁ NR 1, NASTĘPNIE PODBICIA PÓŁ NR 2, ITD.
 3. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIIONĄ.
 4. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
 5. WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10.

BETON: C20/25 W6
STAL: A-III N
A-0 /słOS-b/ – ZBROJ. ROZDZ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JURÓWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT:	PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. ZMIANA ZAĞOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
ADRES:	18-400 ŁÓWŻA, UL. MARI SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. – ŁÓWŻA 208201_1 OBRĘB – ŁÓWŻA 1.0002
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT PODBICIA FUNDAMENTÓW – CZ.2
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Magdalena Leonczuk
DATA:	19.01.2023r.
RYŚ. NR:	2
SKALA:	1:100
NR UPRAWNIEN:	PDL/0072/PWOK/08
PODPIS:	