



- OZNACZENIA:
- Proj. instalacja chłodzenia powietrza
 - Trójnik rozdzielczy instalacji chłodzenia powietrza
 - JW1 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 1,7/1,9kW
 - JW2 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 2,2/2,5kW
 - JW3 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 2,8/3,2kW
 - JW4 - Jednostka wewnętrzna klimatyzacyjna ścienna, moc nominalna chłodn./grzewcza 3,6/4,0kW
 - JZ - Jednostka zewnętrzna skraplająca, moc nominalna chłodn./grzewcza 33,5/37,5kW, N=10,3kW, 3x400V

UWAGI:

Przewody instalacji chłodzenia powietrza prowadzić maksymalnie wysoko.

"ENVI - PROJEKT" BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH. TOMASZ LEJA 45 - 720 OPOLE, UL. KOSZYKA 6/23 TEL. 604233812			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz LEJA <small>Upr. nr 28/01/OP</small>	04.2025	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Tomasz LEJA <small>Upr. nr 28/01/OP</small>	04.2025	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof GABREN <small>Upr. nr 27/01/OP</small>	04.2025	
INWESTOR:	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ul. Głogowska 25, 45-315 Opole		
ADRES:	ul. Głogowska 25, 45-315 Opole	Skala	Nr rys.
Schemat orurowania instalacji chłodzenia powietrza		- 950x297mm	3