

Wola Dębińska, 08.05.2024 r.

Nasz znak: RWI.271.6.2024
Gmina Dębno Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „**Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębno oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminy Dębno**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Gmina Dębno, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły do Urzędu Gminy Dębno dnia 07.05.2024r. wyjaśnia:

Pytanie 1 :

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację w jaki system monitoringu ma być wpięta przepompownia ścieków oraz hydrofornia.

Odpowiedź :

Zamawiający wskazuje system wpięcia monitoringu;

- przepompownia - GPRS firmy Profi System sp. z o.o.
- hydrofornia - sterownik EMERSON VersaMax, PLC RX3i oraz HORNER zintegrowanym panelem operatorskim (pracującym z protokołem MODBUS)

Szczegółowe dane znajdują się w dokumentacji pkt.10.5 str.12.

Wójt Gminy Dębno

Wiesław Kozłowski

(podpis Kierownika Zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a