



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 5 maja 2021r .

P-zp.271.01.01.2021

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) na wykonanie zadania pn. „Budowa sali sportowej w Noskowie”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "zaprawa do spoin chemooodporna" w ramach izolacji pomieszczeń mokrych-łazienki (str. 22 załącznik nr 9 do SWZ projekt branży architektoniczno-konstrukcyjnej).

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem "zaprawa do spoin chemooodporna" w ramach izolacji pomieszczeń mokrych-łazienki, rozumie zastosowanie fugi elastycznej wodoodpornej.

Pytanie nr 2

Jak Zamawiający zamierza spełnić wymogi zawarte w załączniku nr 12 do SWZ, STWiOR, str. 19: "5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego." w momencie gdy umowa w § 2 ust 1 nakłada na Wykonawcę obowiązek zakończenia całości robót w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

K.B.

Odpowiedź: Zamawiający wycofuje zapis z STWiOR o terminie przystąpienia do wykonywania tynków po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

Pytanie nr 3

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej i decyzji Pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje dokumentację geotechniczną oraz decyzję pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod poz. 457 przedmiaru "Opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej o 11,5 kW - 1 kpl" i jakiego zakresu prac wymaga od Wykonawcy w ramach tej pozycji.

Odpowiedź: Wykonawca przygotowuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o zwiększenie mocy przyłączeniowej do gestora sieci i dostarczy Zamawiającemu w celu jego złożenia. Wykonawca poniesie koszt opłaty za zwiększenie mocy w wysokości wskazanej przez gestora sieci.

Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia stają się integralną częścią prowadzonego postępowania i są wiążące przy składaniu ofert.