

Gmina Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie

271.1.20.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

1. Pytanie: Zaproponowany przez Projektanta moduł o mocy 670Wp nie nadaje się do zastosowania na dachy płaskie i dopuszcza się go wyłącznie do konstrukcji gruntowych. Problemem jest jego rozmiar oraz punkty podparcia z tego wynikające. Czy dopuszczacie Państwo zamianę modułu na mniejszy: 530Wp (dopuszczalny do montażu w takich warunkach)? W przypadku instalacji w Tucznie, proponuję zmienić również układ paneli na wsch/zach dzięki czemu będzie możliwe zamontowanie zbliżonej mocy po podmienieniu modułu na mniejszy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z ustaleniami z dystrybutorem paneli Zamawiający informuje, że jest możliwość montażu modułów na połaci dachowej pod warunkiem zachowania wymaganych punktów podparcia. Zamawiający akceptuje zamianę paneli 670Wp na panele 530Wp oraz zmianę układu rozmieszczenia na obiekcie w Tucznie pod warunkiem:

- spełnienia wymagań określonych w SWZ i projekcie technicznym,
- zachowania mocy instalacji dla obiektów z dopuszczeniem odstępstwa na poziomie 1kW,
- wykonania przez konstruktora nowej analizy warunków rozmieszczenia panelowego,
- wkomponowania układu panelowego w istniejące elementy konstrukcyjne dachu, w tym kominków wentylacyjnych i instalacji odgromowej.

2. Pytanie: Czy jest konieczność opinii konstruktorskiej?

Wyjaśnienie: Obliczenia nośności dachu zostały wykonane w projekcie technicznym – analiza techniczna nośności konstrukcji dachu, który stanowi załącznik do SWZ. Jednak ostateczny dobór elementów i rozmieszczenie instalacji spoczywa na Wykonawcy - stąd uważamy za konieczne wykonanie tego typu opracowania dla ostatecznie zastosowanych rozwiązań.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT GMINY
ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
MGR INŻ. WALDEMAR KUBIAK