



BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
RZUT KONDYGNACJI 1 POZIOM +0,00
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Lp.	pomieszczenie	pow. [m2]	wys. [m]	posadzka
1/1	pom. dmuchaw	14,70	3,45	plytki gresowe przemyslowe
1/2	zageszczacz osadu	8,58	5,25	beton zatarty na gladko
1/3	komora beztlenowa	7,35	5,25	beton zatarty na gladko
1/4	komora tlenowa	17,98	5,25	beton zatarty na gladko
1/5	komora tlenowa	17,98	5,25	beton zatarty na gladko
1/6	komora beztlenowa	7,35	5,25	beton zatarty na gladko
1/7	komora odtleniania	1,5	5,25	beton zatarty na gladko
1/8	komora odtleniania	1,5	5,25	beton zatarty na gladko
1/9	zbiornik na piane	2,3	3,45	beton zatarty na gladko
1/10	zbiornik usredniajacy	8,58	5,25	beton zatarty na gladko
1/11	pom. kontenerow	14,70	3,45	plytki gresowe przemyslowe
1/12	pomieszczenie pomp	8,63	3,45	plytki gresowe przemyslowe

UWAGI:

- GRUBOŚĆ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PODANO ŁĄCZNIE Z GRUBOŚCIĄ DOCIEPLENIA WARSTWĄ STYROPIANU gr. 10cm.
- ŚCIANĘ W OSI F ORAZ W OSI 5 NA ODCINKU D-F NALEŻY DOCIEPLIĆ WARSTWĄ STYROPIANU gr. 10cm
- POZOSTAŁE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZED WYKONANIEM SKARP NALEŻY ZAIZOLOWAĆ PRZECIWWILGOCIOWO 2 WARSTWAMI
- W OTWORACH W STROPIE NAD KOMORAMI TLENOWYMI ZAINSTALOWAĆ SYSTEM RAM I PROWADNIC DLA MOCOWANIA POJEMNIKÓW Z ROŚLINAMI
- W OSIACH D i 1 NALEŻY WYKONAĆ ŚCIANY OPOROWE. PROJEKTUJE SIĘ WYKONANIE ŚCIAN OPOROWYCH Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻY INST. SANITARNYCH I TECHNOLOGIĄ OCZYSZCZALNI

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT 33-100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627-26-37w. 11-16 e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI Qsrd=180m³/d NA DZIAŁCE NR 1683/2 W MIEJSCOWOŚCI WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE, GMINA WIEŁOPOLE SKRZYŃSKIE			
TYTUŁ: BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – RZUT KONDYGNACJI 1 POZIOM +0,00			SKALA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inż. PIOTR BAKA UPR.BUD.371/2000 specjalność architektoniczna	DATA: 04.2016	PODPIS:	NR RYS.: A14
OPRACOWAŁA:	DATA:	PODPIS:	NR STRONY
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż.arch.WOJCIECH GAJDZISZEWSKI MBUA-7342/155/98 specjalność architektoniczna	DATA: 04.2016	PODPIS:	