

Ostrzeszów, 08 marzec 2024 r.

Znak sprawy: DP. 272.2.1.2024

ODPOWIEDZI NA ZGŁOSZONE PYTANIA

DP. 272.2.1.2024

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ogłoszonego

W Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2024-02-20

Numer ogłoszenia 2024/BZP 00210211/01

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Modernizacja drogi powiatowej nr 5316P Strzyżew - Mikstat**”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ.

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Kategoria ruchu to: KR – 3 – KR 4

Pytanie nr 2

Kosztorys ofertowy poz. 6d.2.2 w przypadku podbudowy z mieszanki niezwiązanej podaje zastosowanie kruszywa granitowego. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa amfibolitowego przy zachowaniu wymagań zawartych w SST 10. Podbudowa z mieszanki związanej z kruszywa D-04.04.02.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Ad. Kosztorysu ofertowego poz. 6 d.2.2 Prosimy o informację czy można wykorzystać destruk z frezowania na wykonanie poboczy?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Prosimy o informację czy nie dublują się pozycje kosztorysu 21 d.2.5 i 22 d.2.5 , poz. 39 d.2.7 i poz. 40 d.2.7 oraz poz. 52 d.2.8 i poz. 53 d.2.8 ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Przedmiary i kosztorysy ofertowe są wykonane prawidłowo.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa.....**12.03.2024 r. godz.10.00**.....

/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przedmiotowym postępowaniu – proszę o złożenie oferty z uwzględnieniem zmian.

Zatwierdził

Starosta

/-/ Lech Janicki