



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.**



**GMINA SOMONINO**

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuzy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

**W3.271.1.07.2021.JB**

Somonino dnia 28.05.2021r.

**ZAINTERESOWANI**

**/wszyscy/**

dotyczy: „Budowa trasy rowerowej na odcinku Ostrzyce-Kolano (Etap II)”

W związku z pytaniami jednego z Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie krotności zastosowanej przy ilościach w przedmiarze. Proszę o podanie w kolumnie ilości rzeczywistą ilość robót do wykonania. Zastosowane krotności mogą wprowadzić w błąd wykonawcę. Np. poz nr. 3 krotność dotyczy ilości czy x5 odnośnie wywozu na 5 km?

**Odp. Wskazane krotności w przedmiarze dotyczą krotności wynikających z opisu robót.**

Pytanie 2.

W pozycji nr 20 przedmiaru należy wycenić prefabrykat wysokości 120 cm a w pozycji nr 21 należy wycenić prefabrykat h=150 cm?

**Odp. TAK**



**„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.**

Pytanie 3.

Konstrukcja chodnika jak ścieżki? Brak informacji w opisie.

**Odp. Konstrukcja chodnika**

*- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm po zagęszczeniu.*

*- kostka brukowa kol. szarego grubości 8 cm .*

Pytanie 4.

Inwestor zaakceptuje wykonanie warstwy ścieralnej wykonanej w 1 warstwie gr. 6 cm?

**Odp. Warstwę ścieralną należy wykonać w 2 warstwach 3+3 cm.**

Pytanie 5.

Materiał z wycinki przekazać inwestorowi? Inwestor posiada decyzję na wycinkę?

**Odp. Zagospodarowanie materiału z wycinki leży po stronie Wykonawcy. Inwestor posiada aktualną decyzję ZRID.**

Wójt Gminy

/-/Marian Kowalewski