



Studnia PCV DN425



PIERSCIEN POD WŁAZ



Przyłącza kanalizacyjne należy włączyć na dno lub powyżej kinety w rurę trzonową z zastosowaniem wkładki "in situ"

PRO-SANIT

Biurow Usług Inżynierskich
Garwolin ul. Jagodzińska 53
tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Projektował:
mgr inż. Daniel Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdził:
mgr inż. Sławomir Baran
upr. bud. do projektowania b/o
w specjalności sanitarnej
MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestor:
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej
im. Józefa Tuliszewskiego - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Nadwiślańska 213
05-420 Józefów

Inwestycja:
BUDOWA SIECI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFÓW, AL. NADWIŚLAŃSKA
działka nr: 40/4, 40/3, 40/5, 40/1, 40/2 - obr. 66
jednostka ewidencyjna: 141701_1: Józefów

Nazwa rysunku:
Schemat studni DN425

Stadium:
P.B.

Data:
10.04.2024

Nr rys:
TE2