



- UWAGI:
- Całość instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm p/t
 - Całość instalacji do gniazd wtyczkowych 1-fazowych należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm p/t
 - W łazienkach stosować osprzęt hermetyczny p/t

- LEGENDA:
- ⏏ gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym
 - ⏚ gniazdo trójfazowe

PRACOWNIA INŻYNIERSKA		RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI	
		biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989	
PROJEKT TECHNICZNY		PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU	
ADRES BUDOWY: Działka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn, gm Troszyn, powiat: ostrołęcki			
INWESTOR: GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn			
tytuł rysunku: RZUT PARTERU-INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow	branża: architektoniczna	uprawnienia: 608/86/05	podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierzgowski	branża: architektoniczna	uprawnienia:	podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Katarzyna Żebrowska	branża: architektoniczna	uprawnienia:	podpis:
branża: elektryczna	data: grudzień 2023	skala: 1 : 100	rewizja: 0
		nr rysunku: E 4	