



Ochrona Przeciwporażeniowa

UKŁAD INSTALACJI TN-S
Szybkie wyłączenie zasilania
Wyłącznik różnicowoprądowy

PWP	-	-	-															
Przebieżowy wyłącznik prądu z sygnalizacją Automatyczny przełącznik faz	Rozłącznik główny	Ogranicznik, przebież: T1+T2, 12.5kA, 3P+N Typ 1+2 kl. I+II	Lampka sygnalizująca obecność zasilania	Obw. 230V ośw.	Obw. 230V ośw.	Obw. 230V ośw.	Obw. 230V - gniazda parter	Obw. 230V - gniazda poddasze	Obw. 230V - gniazda Grzejniki#1	Obw. 230V - gniazda Grzejniki #2	Obwód 230V Grzejniki #3	Obwód 230V wypust zasilający jednostkę	Obw. 230V - gniazda wypust zasilający jednostkę	Obw. 230V - gniazda Kuchnia	Obw. 230V - gniazda Łazienki	Obw. 230V - gniazda Rezerwa	Obwód 400V gniazdo Indukcja	Obwód 400V gniazdo nagrzewnica
4x2,5 mm²	-	-	-	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²	3x1,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	3x2,5 mm²	5x2,5 mm²	5x2,5 mm²
HDGs FE180/PH90	-	-	-	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o	YDY2o

PRACOWNIA INŻYNIERSKA



RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI
biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989
SIEDZIBA:
Dzbenin 07-410
ul. Malinowa 17
BIURO:
Ostrołęka, 07-410
ul. Sobieskiego 18

PROJEKT
TECHNICZNY

PROJEKT:
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
AMFITEATRU

ADRES BUDOWY:
Działka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn,
gm Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR:
GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13,
07-405 Troszyn

tytuł rysunku:
ROZDZIELNICA BUDYNKOWA TB - schemat ideowy

PROJEKTANT:		branża:	uprawnienia:	podpis:
mgr inż. arch. Aleksander Wietrow		architektoniczna	608/86/05	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		branża:	uprawnienia:	podpis:
inż. Rafał Dzierzgowski		architektoniczna		
ASYSTENT PROJEKTANTA:		branża:	uprawnienia:	podpis:
mgr inż. Katarzyna Żebrowska		architektoniczna		
branża:	data:	skala:	rewizja:	nr rysunku:
elektryczna	grudzień 2023	1 : 100	0	E 8