

Zambrów, dnia 05.07.2021

Rrg.271.7.2021

***Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu***

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr Rrg.271.7.2021 pn.: **„Przebudowa, rozbudowa termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ dnia 30.06.2021, oraz 01.07.2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1. Proszę o informacje niezbędne do wyceny pozycji 175-178 przedmiaru – wymiary, opis urządzeń.

Odpowiedź nr 1 Propozycja montażu urządzeń jest przedstawiona na rysunku A14 w branży budowlanej. Długość urządzeń 390 cm. Urządzenia wchodzą na 1/3 okna. Wysokość parapetu 85 cm. Kuchenka elektryczna minimum 6- palnikowa. Okap dostosowany do kuchenki. Kurtyna powietrzna 230 V

Pytanie nr 2. Czy balustrady i poręcze z pozycji 162,168,169 mają być aluminiowe?

Odpowiedź nr 2 Balustrady i poręcze z pozycji 162,168,169 zgodnie z projektem i przedmiarami mają być aluminiowe

Pytanie nr 3.Zwracam się z prośbą o informację czy w wycenie należy uwzględnić zakup i montaż kwietników.

Odpowiedź nr 3. Wycena musi być zgodna z dokumentacją projektową i przedmiarami.

Pytanie nr 4. Proszę o informację, czy mogą być użyte do wyceny moduły fotowoltaiczne o większej mocy niż 300W i tym samym nieco większymi wartościami m.in. max prąd zwarcia, Voc, Vmpp. Proszę też o informację, czy parametry są określone według norm dla testów STC czy NOCT.Standardowo wykonuje się instalacje na modułach o mocy 380Wp. Przy 16 modułach (dwa stringi po 8 modułów) moc instalacji wyniosłaby 6,08kWp, czyli minimalnie więcej niż wskazanie w wytycznych (6,0kWp

Odpowiedź nr 4 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z art.101 ust.6 to Wykonawca musi udowodnić ze proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przedłożyć stosowne dokumenty uwiarygadniające te materiały lub urządzenia opisujące parametry techniczno-jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne tzn. nie gorsze czyli o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu.”

Wszystkie urządzenia mają posiadać certyfikaty i być zgodne z Polskimi normami.

Pytanie nr 5. Proszę o wyjaśnienie w kwestii punktowania okresu gwarancji gdyż są rozbieżności – suma gwarancji podstawowej przedłużonej o 24 miesiące daje 60 miesięcy . Czy 60 miesięcy będzie punktowane maksymalnie?

Odpowiedź nr 5.

1) Okres gwarancji – waga 40 %

Zamawiający w tym kryterium do oceny przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 48 miesięcznego okresu gwarancji. Punkty za dodatkowy okres gwarancji (ponad 48 miesięcy) na wykonany przedmiot zamówienia zostaną wyliczone w sposób określony poniżej:

- za gwarancję podstawową 48-miesięcy – **0 pkt**,
- za gwarancję podstawową 48-miesięcy przedłużoną o 12-miesiące (60-miesiący) - **20 pkt**,
- za gwarancję podstawową 48-miesięcy przedłużoną o 24-miesiące lub więcej (72-miesiące lub więcej) - **40 pkt**,

Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie **40 pkt**.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy określić w miesiącach, w liczbach całkowitych. W przypadku nie wypełnienia przez wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, będzie to równoznaczne z udzieleniem 48-miesięcznej gwarancji.

Oferta z niewypełnionym polem, w którym należało podać długości okresu gwarancji, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie - oferta nie otrzyma natomiast żadnych punktów w tym kryterium (0 punktów) - pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty.