



RURA		WYMIARY						MASA
DN	Dz	D	H1	H2	POZ. 1 BL. SxM	POZ. 2 BL. SxB	L	1 szt. kg
10	17,2	17	50	59	6x50	6x50	120	0,6
15	21,3	22		62				0,6
20	26,9	27		64				0,6
25	33,7	34		68				0,6
32	42,4	43		71				0,6
40	48,3	49	63	76	8x60	8x80	200	0,6
50	60,3	61		94				2,33
65	76,1	77		102				2,39
80	88,9	89	66	106		8x100	250	2,47
100	114,3	115		124				4,38
125	139,7	140		136				4,57
150	168,3	169	75	151	10x70	10x120	300	4,84
200	219,1	200		180				6,50

- UWAGI:
1. MATERIAŁ PODPARCIA – STAL S235JRG2 (OCYNKOWANA).
  2. SPOINY WYKONAĆ 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW.
  3. DLA RUROCIĄGÓW KWASOODPORNYCH WŁOŻYĆ PRZEKŁADKĘ Z GUMY 2mm

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Sprawdzający branża sanitarna	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Opracowanie	Emilia Łapeta		
Kategoria obiektu budowlanego: Inne budowle - kat. IX		Faza projektu: Projekt architektoniczno-budowlany	Numer projektu: 121/2023 rev001
Przedmiot opracowania: Wymiana kotłów C.O. wraz z modernizacją pomieszczeń kotłowni w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu		Autor: <b>BIURO PROJEKTOWE PROFI</b>  ul. Pułaskiego 7/408 42-300 Myszków tel: +48 606-851-507 tel: +48 664-476-586 tel. +48 34-315-75-71 www.profimyszkow.com	
Adres inwestycji: 42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25 działki nr ewid. 554, 885, 886 obręb ewid. 0014 Żarnowiec jeden. ewid. 241610_2		Investor: <b>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu</b> ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec	Skala: 1:20  Data: 07.2023
Nazwa rysunku:  Schemat zawiesia ślizgowego		Numer rysunku:  08	Numer strony: